

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

„Rekonstrukce bytového domu – Obec Kamýk nad Vltavou“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Kamýk nad Vltavou
IČ:	00242411
Sídlo:	Kamýk nad Vltavou 69, PSČ 262 63
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Petr Halada, starosta
Profil zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b0b2f6b8-d8ac-44df-a7f2-8cc7637b207d

Osoba oprávněná jednat ve věcech týkající se zakázky	
Název:	SMS služby s.r.o.
IČO:	06784771
Sídlo:	Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zmocněná osoba:	Michaela Jelínková
Tel.:	+420 770 600 556
E-mail:	michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 19.6.2025 žádost účastníka zadávacího řízení týkající se vysvětlení zadávací dokumentace. Lhůta pro podání nabídek ve výše uvedeném zadávacím řízení byla stanovena na den 25.6.2025. Zadavatel tedy obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace po uplynutí zákonné lhůty, která činí dle ust. § 54 odst. 5 ZZVZ a ust. § 98 odst. 3 ZZVZ nejméně 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout a pokud vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty stanovené v ust. § 98 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel se po zvážení předmětu dotazu rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout.

Zadavatel obdržel ve výše uvedeném zadávacím řízení níže uvedenou žádost o poskytnutí vysvětlení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Dotazy účastníka výběrového řízení ze dne 19. 6. 2025:

Žádáme o zodpovězení následujícího dotazu:

Dotaz:

V soupisu prací s výkazem výměr je pol. 24 znějící:

Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky 7 194,216 m²

Celková plocha fasády - stávající fasáda + pod omítku 2x :

(130,1055+114,1+186,4+142,6+615,04+1043,885+236,71+1128,2675)*2

Nevíme, k čemu se tato položka vztahuje. Prosíme o vysvětlení.

Ve skladbách mezi stěrkou a omítkou, kromě penetrace není nic uvedeno. Penetrace pod omítku je součástí jiných položek s finální omítkou. Pokud se jedná o dvojnásobný hydroizolační nátěr stěrky pod finální omítku (a zapomnělo se to do PD uvést), pak se nesplní předepsaná skladba ETICS.

Odpověď:

Tato položka nepatří pro hydroizolační stěrku, ale je s ní myšlena penetrace stávajícího povrchu omítek před zateplením a penetrace pod finální omítky. Argument, že penetrace je v ostatních položkách zateplení, tak to není pravda. Uchazeč penetrace musí ocenit ve zmíněné položce.

V Praze dne 19.6.2025

SMS - služby s.r.o.

Michaela Jelínková, pověřena zadavatelem