

OBECNÉ POZNÁMKY:
- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY
OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ!

NÁZEV AKCE:
OPRAVA KNIHOVNY
Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR v.v.i.

MÍSTO STAVBY:
Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1

INVESTOR:
Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky v.v.i.
Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Ivana Burianová
tel.: +420 224 005 248
email: building@cerge-ei.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:
Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
5000 - SKLADBY KONSTRUKCÍ

VYPRACOVAL:	ČÍSLO A DATUM REVIZE	ČÍSLO VÝKRESU:
	1. 07-2022	
MĚŘITKO:	DATUM:	
-	03-2021	5000
PARE:		

projekt: **Oprava knihovny**

stupeň: Dokumentace pro provedení stavby - zadávací dokumentace

věc: **5100**

SKLADBY PODLAH


ozn.	typ konstrukce	umístění skladba	barevnost	tloušťka	poznámka
------	----------------	------------------	-----------	----------	----------

ODSTRANĚNÉ SKLADBY PODLAHY

501	Odstranění PVC	1.10	PVC		2	odstraněno vč. soklové lišty
			Lepidlo		18	odstraněno
			Dřevotřísková deska		80	zachováno
			Betonová mazanina		60	zachováno
			Násyp stavební sutí		160	zachováno
			Stropní konstrukce			zachováno
			Celkem:			

NAVRŽENÉ SKLADBY PODLAHY

5101	PVC	1.10	Vinylová kompaktní podlahová krytina, protiskluznost R10, odolnost proti vrypu 0,02mm, výztužná mřížka ze skelných vláken, kročejová izolace 8dB	dvoutónový kropenatý efekt, matný povrch, barevnost bude odsouhlasena na vzorku	2	soklová lišta pásek š. 60mm z podlahové krytiny lepený Na rozhraní ploch přechodová nerezová T lišta pro podlahy š.25 mm.
			Lepidlo		10	
			Samonivelační stěrka se skelným vláknem ve dvou vrstvách			
			Penetrace			
			stávající betonová mazanina			
			Celkem:		12	



projekt: **Oprava knihovny**

stupeň: Dokumentace pro provedení stavby - zadávací dokumentace

věc: **5200 SKLADBY STĚN A STROPŮ**

ozn.	typ konstrukce	umístění	skladba	barevnost	tloušťka	poznámka
5201	Štuková omítka hlazená na stěnách	1.10	2x otěruvzdorná malba, pokrytí 100% Penetrační nátěr Hlazená vrchní štuková omítka, jemný, vysoce porézní štuk zrnitosti 0,3mm, pokrytí 100% Sklovláknitá výztužná tkanina, pokrytí 100% Lepící tmel, pokrytí 100% Penetrační nátěr Jemná jádrová vápenocementová omítka, pokrytí 20% Cementový podhoz (přednástrík), pokrytí podkladu 20%, místa hlubších poruch vyspravit systémovou vyrovnávací maltou (cementová malta) Hloubková penetrace - zpevnění stávajících omítkových vrstev Celkem:	světlá šedo-bílá, odstín bude odsouhlasen na vzorku	3 5 30 5 43	
	Stávající skladba		stávající malba stávající omítka Stávající cihelné zdivo, nově vyzdívané cihelné zdivo			Odstranění Odstranění poškozených omítkových vrstev, kde na základě dlouhodobé degradace došlo ke snížení nebo celkové ztrátě adheze omítkových vrstev k podklad.

projekt: **Oprava knihovny**

stupeň: Dokumentace pro provedení stavby - zadávací dokumentace

věc: **5200 SKLADBY STĚN A STROPŮ**

ozn.	typ konstrukce	umístění	skladba	barevnost	tloušťka	poznámka
5202	Štuková omítka hlazená na stropě	1.10	2x otěruvzdorná malba, pokrytí 100% Penetrační nátěr Hlazená vrchní vápenná štuková omítka, jemný, vysoce porézní štuk zrnitosti 0,3mm, pokrytí 100% Penetrace Jemná jádrová vápenocementová omítka, pokrytí 20% Cementový podhoz (přednástřík), pokrytí podkladu 20%, místa hlubších poruch vyspravit systémovou vyrovnávací maltou (cementová malta) Hloubková penetrace - zpevnění stávajících omítkových vrstev Celkem:	světlá šedo-bílá, odstín bude odsouhlasen na vzorku	3 30 5 38	
	Stávající skladba		stávající malba stávající omítka Stávající cihelné zdivo, nově vyzdívané cihelné zdivo			Odstranění Odstranění poškozených omítkových vrstev, kde na základě dlouhodobé degradace došlo ke snížení nebo celkové ztrátě adheze omítkových vrstev k podklad.