

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: -
Naše č. j.: HSHMP 16346/2022
Sp. zn.: S-HSHMP 16346/2022/00704
Vyřizuje: Bc. Veronika Macáková
Tel.: 233 087 752
E-mail: veronika.macakova@hygpraha.cz
V Praze dne: 28. 3. 2022

Ing. arch. Jan Heller
Zelená 400/6
500 04 Hradec Králové

IČO: 73660680
ID DS: fne647t

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.“, Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1

Na základě žádosti Ing. arch. Jana Hellera, Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové, IČO: 73660680, doručené dne 17. 3. 2022, který zastupuje Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1, IČO: 67985998, dle plné moci ze dne 15. 10. 2021, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.“, Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou dokumentací „Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.“, Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

1. Před započetím užívání musí být HSHMP předložen doklad o funkčnosti a seřízení vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu v jednotlivých prostorech.

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. arch. Jan Heller, ČKA 04261, Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové, IČ: 73660680, v listopadu 2015 (revize září 2020), bez č. zakázky.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace je oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i., Politických vězňů 936/7, Praha 1. Řešené prostory se nacházejí v přízemí v severní části uličního traktu budovy s přímou vazbou na hlavní vstupní lobby. Rekonstrukce se omezuje na prostory vstupu (m. č. 1.05) a foyer (m. č. 1.06), studovny (m. č. 1.03), kanceláře (m. č. 1.02) a navazujících provozních prostor – čajové kuchyňky (m. č. 1.08), komory (m. č. 1.07 a 1.04) a schodiště (m. č. 1.09). V rámci rekonstrukce dojde k udržovacím pracím (repase oken a dveří, úprava podlahy, vyspravení omítek, výmalba). Ve studovně a kanceláři bude provedena modernizace vzduchotechnických rozvodů a v prostorách bude instalována nová chladicí jednotka. Dále bude provedena nová silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace. Kapacita studijních míst ve studovně je 32 osob. V kanceláři je uvažováno se 2 trvalými pracovními místy. Studovna je větrána samostatným přívodním zařízením tvořeným sestavnou podstropní jednotkou s filtrem, přímým chladičem, vodním ohříváčem a ventilátorem. Čerstvý vzduch je nasáván nad střechou a po úpravě je veden do studovny, kde je distribuován vyústkami na přiznaném potrubí. Odbočkou z potrubí je větrána i sousední kancelář. Vzduchový výkon zařízení je

1300 m³/hod. Odvod vzduchu ze studovny je dveřními otvory do knihovny, kde je vzduch odsáván mříží ve stěně a potrubním ventilátorem vyfukován nad střechu objektu. Pro odvod tepelné zátěže bude instalován cirkulační freonový multisplit systém, tvořený třemi vnitřními nástěnnými jednotkami a společným kondenzátorem umístěným ve světlíku.

Osvětlení je sdružené. Umělé osvětlení, které bylo řešeno v rámci kompletní výměny osvětlení v objektu, je zajištěno LED svítidly. K projektové dokumentaci byl doložen „Protokol o autorizovaném měření č. 10“ ze dne 2. 6. 2021, vypracovaný Ing. Čestmírem Tschauderem, Laboratoř pro měření osvětlení, autorizovaná SZÚ, U Pacáku E124, 373 44 Zliv, IČO: 49053914, který dokládá zajištění umělého osvětlení dle normy ČSN EN 12 464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedená podmínka č. 1 byla stanovena podle § 41, § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Petra Lisa Křivánková

vedoucí oddělení hygieny práce

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Rozdělovník

1. Adresát
2. HSHMP Hygiena práce – pobočka Centrum

Na vědomí:

Úřad městské části Praha 1, Úřad městské části, Stavební úřad, Vodičkova 18, Praha 1, DS: b4eb2my