

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6204/L 2140 4340 2200 100 617 1150 617 100 2584 kazeta prořezána otvory pro přívod vzduchu	PRVEK	Repase - dřevěná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi, dvěma bočními fixními světlíky a nadsvětlíkem, který se skládá z fixní části a otevíravého křídla	
		MÍSTNOST Č.	1.10	
		ROZMĚRY	světlý otvor1150/2200 stavební otvorstávající	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
		KŘÍDLA, BOČNÍ SVĚTLÍKY, NADSVĚTLÍK	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr, fládr/bílý lak povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10) povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06) prosklení	Nové zasklení: nadsvětlík - sklo čiré, dveře a boční světlíky - tvrzené bezpečnostní sklo
		ZÁRUBEŇ	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr, fládr/bílý lak povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10) povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06)	Nové zasklení: nadsvětlík - sklo čiré, dveře a boční světlíky - tvrzené bezpečnostní sklo
		KOVÁNÍ	Celková repase všech prvků kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení, v případě většího poškození, nefunkčnosti, či absence některých prvků bude provedena jejich historická replika , materiál mosaz žlutá klika, štítky / rozety zámek závěsy samozavírač aretace kličky v nadsvětlíku	repase původního kování klika-klika, včetně rozet zámek bude odstraněn a díra zapravena, bude osazen nový vložkový zámek do repasované kulaté rozety, nové umístění pod kliku na osu rozety Stávající závěsy, které nejsou původní, budou odstraněny a nahrazeny historickou replikou závěsů - dveřní křídla 4 závěsy, nadsvětlík 2 závěsy ne repase horní a dolní aretace vedlejšího dveřního křídla repase 1 kličky v nadsvětlíku
		POZN.	Spodní dvě kazety dveří budou perforovány vodním paprskem nebo prořezány frézou pro zajištění přívodu vzduchu dle projektu VZT. Celková plocha prořezu musí činit 0,1 m2. Návrh perforace - kruhové otvory, průměr jednotlivých děr 6mm, osová vzdálenost 9mm.	
		POČET KUSŮ		1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			