

projekt: **Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.**

stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

část: **Specifikace osvětlovacích těles**

ozn.	počet	umístění	položka	popis	materiál a barva	foto
N1	1	1.03	stropní protipanikové přisazené svítidlo	LED 4000K/192lm, 4,7W, rozměr max. 146x146x35mm, autonomní provoz 1h, krytí IP40	kov, bílá prášková barva	
N2	4	1.02, 1.03, 1.05, 1.06	nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem	rozměry min. 337/189/57, autonomnost 1h, krytí IP44,	difuzor: opalizované plexisklo (PL), UV stabilní základna: bílý polykarbonát	

projekt: **Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.**

stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

část: **Specifikace osvětlovacích těles**

ozn.	počet	umístě ní	položka	popis	materiál a barva	foto
E	1	1.04	stropní přisazené svítidlo	LED 3000K/300lm, 9W, rozměr max. Ø300mm, v.105mm	kov, bílá prášková barva, PMMA opálový kryt	