

Šárka Kočnarová
Galašova 170

753 01 Hranice

Vaše zn. / ze dne:

Naše zn.:
2020/0000/PVH/517Vyřizuje:
Janičko Marek - tel. 581 601 878Datum:
2020-11-25

Věc:

„Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa, k.ú. Hranice - 2.etapa, úsek od mostu u sokolovny (ul. Mostní) po ulici Partyzánská“ - k.ú. Hranice - investor Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice 753 01 - vyjádření pro stavební řízení

Předložená projektová dokumentace řeší cyklostezku Bečva v Hranicích dle předložené situace. V Hranicích v zájmové lokalitě naše společnost vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu - viz. příložená situace. K uvedené akci Vám sdělujeme následující - navržený záměr zasahuje do ochranného pásma vodárenského, vymezeného § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona činí ochranné pásmo 1,5 m od líce potrubí na obě strany do profilu DN 500 a 2,5 m nad DN 500 v případě uložení potrubí v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným terénem se ochranné pásmo zvyšuje o 1,0 m. V zájmovém území se nachází vodovodní řady TLT DN 100 - 200 a kanalizace DN 300 - 400. Uvedenou akci dojde ke křížení a souběhům s naším vodárenským zařízením. Zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození, stavební činnosti nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí vodovodního potrubí.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. souhlasí se stavbou a vydává investorovi souhlas s činností v ochranném pásmu vodárenského zařízení, při splnění níže uvedených podmínek:

1. Poloha zařízení vodovodu a kanalizace musí být před zahájením stavebních prací vytýčena a v terénu řádně vyznačena. Pracovníci naší společnosti budou vyzváni k vytýčení sítí v našem majetku a provozování - vodovod p. Štípek tel. 602 582 695, kanalizace p. Vaculin tel. 777 222 107. Přesná poloha domovních přípojek bude upřesněna s jednotlivými uživateli VP. Přesná hloubka vodovodu a kanalizace v místech křížení bude ověřena sondou.
2. V ochranném pásmu zařízení nesmí být bez souhlasu provozovatele zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k němu, k jeho příslušenství a k vodovodním nebo kanalizačním přípojkám. Nesmí zde být umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody.
3. V případě kolize vašeho zařízení s vodovodem nebo kanalizací pro veřejnou potřebu bude postupováno dle § 24 zákona č. 274/2001 a naší společnosti bude předložena projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006. Na přeložku zařízení bude uzavřena smlouva o realizaci přeložky vodárenského zařízení.
4. Zahájení jakékoliv činnosti (dle odst. 5 § 23 zákona 274/2001 Sb.) v ochranném pásmu zařízení oznámí zadavatel nebo dodavatel stavebních prací písemně na adresu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně 7 kalendářních dnů předem.
5. Pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací v ochranném pásmu seznámeni s polohou zařízení, přípojek a s těmito podmínkami.
6. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně. Při realizaci



Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

stavby, při souběhu a křížení nutno dodržet normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí.

7. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vyzve zadavatel nebo dodavatel zemních prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení zařízení.
8. Poškození zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně na VaK Přerov, a.s.
9. Činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským nebo kanalizačním zařízením, k uzávěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie. Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.
10. Při úpravách povrchů osadí stavebník poklopy armatur a šachet do nivelety nově upraveného terénu. Po ukončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel VaK Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu i nad územím ochranného pásma a k ověření správné funkce zařízení dotčených stavbou.
11. Stavebník poskytne bezplatně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v datové formě geodetické zaměření všech staveb, jejich částí a uložených podzemních vedení vybudovaných v ochranném pásmu zařízení.
12. Všechny součinnosti společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. poskytované stavebníkům při činnostech v ochranném pásmu jsou stavebníkům poskytovány za úplaty v cenách podle platného ceníku služeb společnosti.
13. Při poškození vodárenského nebo kanalizačního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
14. Se zahájením stavebních prací je nezbytné požádat VaK Přerov o vytyčení našich zařízení a upřesnění jejich polohy v terénu. Vytyčení polohy vodárenských zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný pracovník, vodovod - provoz vodovodů, kanalizace - provoz kanalizací. Písemná žádost musí být doručena na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k zahájení činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona 274/2001 Sb.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
provoz vodovodů - ④
- pracoviště Hranice
753 01 HRANICE, Sady čs. legií 462



