

- ZÁKRES UMÍSTĚNÍ SVODŮ UZEMNĚNÍ
  SVODŮ VODY ODVÉST ZPRAŽENÝM PETRALEM MIN. 3,0M OD OBJEKTU

LEGENDA :

S2	Svorka zkušební
S3	Ochranný pospojovací
Z2	Základový zemnič
S2	Svorka okapová
S3	Svorka spojovací
JŘMOŇ	Hromosvodový jímač
1	Označovací štítek hromosvodového svodu

ARCHITEKT	JOSEF PRELEŠNÍK	KONTROLOVAL	
	MB PROJEKTU	Ing.Jiří Zemánek	Ing.Jiří Zemánek

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Josef Prelešník s.r.o.
Na Vrchu 15, 617 00 Brno-Řečkovice
tel: 548 215 111
email: projekce@prelesnik.cz

A.R. MEDING MBO GREEN INVESTOR,s.r.o. 2021

ZAKLADATEL: CZ-NACE 7010 s.r.o.Brno-Černá Pole, IČO: 278 34 Brno-Černá Pole

ZAKLADATEL	MK
ARCHITEKT	JOSEF PRELEŠNÍK
STATICKÝ ZTP	MK
ZODPOVĚDNÝ ZTP/ELE	MK/MB
ZODPOVĚDNÝ ZTP/ZS	MK/MB

STAVEBNÍ A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ HALY S.5.V AREÁLU GKR Rousínov n/L

STŘECHA - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

MĚŘÍTKO	PARÉ ČÍSLO
1 : 50	03