

**„Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ
– II. etapa“**

Zadávací řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dodatečná informace zadavatele č. 5 k zadávacím podmínkám (dle § 49 zákona)

Žádost č. 1

Dne 25. 9. 2015 obdržel zadavatel následující žádost o dodatečnou informaci:

Ve výkazu výměr **SO 02 stavební část díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce** pořadové číslo 89 **pol.č. 583333663** je uvedena chybná uzamčená výměra dodávky kameniva - kačírek o váze **32 629,31250 tun**.

Při vložení ceny je tato jediná položka za miliony.

Jak máme při uzamčené buňce postupovat? Pokud 1000x ponížíme jednotkovou cenu, potom by se tato cena musela vztahovat výjimečně pouze k této jedné položce.

Odpověď:

*Ve výkazu výměr je množství kačírku uvedeno v **litrech** nikoli v tunách. Výkaz výměr je v pořádku. Stavební firma jen zaměnila malé „L“ za malé „T“.*

Žádost č. 2

Ve VV venkovní kanalizace je D+M 5 ks anglických dvorků. K těmto dvorkům není nikde žádná specifikace, prosím tedy o doplnění. Navíc z projektové dokumentace vyplývá, že dvorky jsou stávající. Jak to tedy je?

Dále u tohoto výkazu není jasné, co je myšleno dodávkou obručníků ve výměře 30 m². Není chybná měrná jednotka?

Odpověď:

Položka zahrnuje úpravy na anglických dvorcích pro napojení kanalizace, tj. vybourání stávajících odtoků, vybourání otvorů pro nové vpusti, montáž vpusti, zapravení, napojení hydroizolace. Jedná se úpravy stávajících anglických dvorků.

*Co se týče výměry obručníků, jedná se o překlep, obručníků je **30 m běžných** (lze vyčíst z položky „pokládka obručníků“, kde je výměra 30 m uvedena správně). I přesto, že ve výkazu výměr je uvedena chybně jednotka m² místo m, doplní uchazeči u položky č. 42 (So 02/ZTI/1448VENK/zemní práce) cenu za měrnou jednotku **m běžný** obručníku.*

Upozornění !!

Dle § 49 zákona musí být písemná žádost o dodatečné informace zadavateli doručena nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Tato informace je rovněž uvedena v čl. 10 textové části zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

V Brně dne 25. 9. 2015

Za správnost:

Ing. Jan Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna