

Váš dopis zn.: -----
Ze dne: 13.06.2024
Naše zn.: POH/28667/2024-2/032400

Vyřizuje: Ing. Dagmar Kiňovičová
Tel.: 416 707 858
Mobil:
E-mail: kinovicova@poh.cz

Datum: 26.06.2024

Město Bohušovice nad Ohří
Husovo náměstí 42
411 56 Bohušovice nad Ohří

ectbffy

Oplocení kontejnerového stání v ulici Havlíčkova, Bohušovice nad Ohří

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 13. června 2024, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, <http://povis.cz/>), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblastech s významným povodňovým rizikem OHL_01 Dolní Ohře (úsek OHL_01_01 Mlékojedy - Křesin) a OHL_22 Dolní Labe (OHL_22_01 státní hranice - Mělník). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese https://cds.mzp.cz/map/detail/OHL_22_01 respektive https://cds.mzp.cz/map/detail/OHL_01_01.

Dle uvedených výstupů se předmětná stavba nachází v území se středním povodňovým ohrožením. Dle našeho pohledu není stavba oplocení v rozporu s cíli uvedenými v PpZPR a OOP.

III. Stanovisko správce povodí

Pozemek p. č. 589/1 v k. ú. Bohušovice nad Ohří se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ohře, mimo vymezenou aktivní zónu (v Q₂₀). Při průtoku Q₁₀₀ dosahuje v předmětné lokalitě hladina vody výškové úrovně cca 151,60 m n. m. (Bpv) s hloubkou vody v místě stavby v rozmezí cca 1,6 - 1,9 m. Dotčený pozemek je součástí území, které je chráněno protipovodňovým opatřením s návrhovou mírou ochrany na průtok na Labi odpovídající povodni v 08/2002, což odpovídá cca úrovni hladiny při povodni Q₅₀ na Ohří.

Pro povolení stavby musí být dodrženy následující podmínky:

1. V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
2. Stavba musí být provedena v souladu s § 9 odst. 1 písm. g) a odst. 5 písm. a) vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen vyhláška MMR), v platném znění (tzn., že při posuzování odolnosti stavby musí být zohledněna i zatížení konstrukcí vzniklá při průchodu a po opadnutí velké vody).
3. S ohledem na § 7 odst. 3 vyhlášky MMR musí být oplocení umístěné ve stanoveném záplavovém území snadno demontovatelné, **bez pevné podezdívky a musí umožnit snadný průchod povodňových průtoků.**

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

4. Projektová dokumentace upravená dle bodu č. III.3. nám bude zaslána k odsouhlasení (e-mail: kinovicova@poh.cz).

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou: X = 995400, Y = 755565.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

Platí text uvedený v oddíle III.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je oplocení kontejnerového stání v ul. Havlíčkova na p. p. č. 589/1 v k. ú. Bohušovice nad Ohří. Záměrem stavebníka je vybudovat rozšíření oplocení stávajícího kontejnerového stání v blízkosti sběrného dvora. Počet kontejnerů se nemění (12 ks kontejnerů na tříděný a komunální odpad objemu 1100 l). Oplocení celkové výšky 2,17 m je navrženo neprůtočné (ocelový vlnitý plech mezi sloupky na betonové podezdívce výšky 0,4 m). Jedná se o posunutí stávajícího oplocení (zvětšení rozsahu oplocené plochy). Investorem je Město Bohušovice nad Ohří.

HGR: 4540. ČHP: 1-13-04-0670-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0730 - Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Terezín
243 9526 -755565, -995400