



Váš dopis zn.:
ze dne: 18.04.2024, 22.5.2024
Naše značka: SCVKZAD200867/UTPCUL/HOJ
Vyřizuje: Hozák Jan
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 29.05.2024

Město Bohušovice nad Ohří
Husovo náměstí 42
411 56 Bohušovice nad Ohří

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Oplocení kontejnerového stání v ulici Havlíčkova, Bohušovice nad Ohří
Účel vyjádření:	K dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Bohušovice nad Ohří
	Část obce, ulice, č.p.: Bohušovice nad Ohří, ul. Havlíčkova
	Katastrální území, parcelní číslo: Bohušovice nad Ohří, p.p.č. 589/1
Žadatel:	Město Bohušovice nad Ohří
Adresa, tel., e-mail	Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří 601 116 580, d.seemannova@bohusovice.cz
Investor:	Město Bohušovice nad Ohří
Adresa, tel., e-mail.:	Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovic nad Ohří 416 781 137, mu@bohusovice.cz
Projektant:	Ing. Bedřich Kučera
Vlastník dotčené IS:	Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Předchozí vyjádření a rozhodnutí: SCVKZAD191999 ze dne 25.1.2024 k existenci sítí
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předmětem předložené dokumentace je zřízení oplocení stávajícího kontejnerového stání na p.p.č. 589/1 k.ú. Bohušovice nad Ohří.

Popis navrženého řešení: rozšíření oplocení stávajícího kontejnerového stání, které je v těsné blízkosti sběrného dvoru. Počet kontejnerů se nemění. Celkově je 12x kontejnerů na tříděný komunální odpad o objemu 1100 l. Současnou úpravu povrchu pod kontejnery tvoří asfaltová komunikace a zatravněné plochy. Nově bude zatravněná plocha nahrazena zpevněným asfaltovým povrchem. Před výstavbou oplocení je potřeba vybourat stávající ohrubníky a zeleň. Oplocení bude z betonových plotových tvárnic, ocelových sloupků a výplně z vlnitého plechu. Plot bude výšky 2,17 m.



S obsahem předložené dokumentace
souhlasíme, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Při umístění jakýchkoliv staveb včetně nového oplocení kontejnerů a nových základových konstrukcí, požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Výkopy v těchto ochranných pásmech je nutno provádět ručně.
2. Stávající zařízení – kanalizační stoku požadujeme respektovat a zachovat (nepoškodit).
3. Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením.
4. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením.
5. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytýčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. 840 111 111, e-mail info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s.. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace a zajistí průběžné provádění kopaných sond v místech nejasností při křížení a souběhu sítí.
7. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.
8. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci k existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
9. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový (dgn.) zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689


IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
273

Hozák Jan

referent technicko-provozní činnosti

Příloha:

- Situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.		SCVKZAD200867/UTPCUL/HOJ	
Vystavil: Jan Hozák		Dne: 29.5.2024	1:350
Formát: A4		Strana: 1 / 1	

LEGENDA
VODOVOD
pitná
surová
průmyslová
KANALIZACE
jednotná
dešťová
ELEKTRIKA
odstavěno