

SKLADBA STŘECH

S1 - JEDNOPLÁŠTOVÁ PLOCHA 2% - PRÍSÁLÍ 1.PP	FUNKCE	MM
- KAČÍREK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZAČNÍ	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 500 PRÍTÍŽNO	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PRÍTÍŽNO	HYDROIZOLAČNÍ	1,5
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300 PRÍTÍŽNO	OCHRANNÁ	2,2
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ ROVNÉ DESKY	120
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, SPADOVÝ, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ SPADOVÁ 2%	MIN. 100
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	4
- BETONOVÁ MAZANINA, NAPANETROVÁNO VÝZTUŽENÁ KARI SÍŤ D=6 mm, 100/100 mm	NOSNÁ	50
- TRAPEZOVÝ PLECH VSŽ 11 002 (600x50x1,0)	NOSNÁ	50
- OCEL. NOSNÍKY IPE 140 (IPE 120) OSÁZENÉ NA BET. LOŽE VE VYSKAKANÝCH KAPSÁCH A NA ŽB VĚŇO	NOSNÁ	140 (120)
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENO NA POŽINK ROSTU	DOKONČOVACÍ	12,5

S6 - JEDNOPLÁŠTOVÁ PULTOVÁ STŘECHA 4"	FUNKCE	MM
- PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY NOVÉ ZAJEZLENÍ MEZI STÁVAJÍCIMI SBLIENÝMI VAZNÍKY		
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ FOLIE	HYDROIZOLAČNÍ	1,5
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	NOSNÁ	25
- STÁVAJÍCÍ SBLIENÝ VAZNÍK, 4" NOVÁ FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE, 0,039 W/mK	TEPELNÉ IZOLAČNÍ	110-980
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	ZTUŽUJÍCÍ	25
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA NA RAKOS	DOKONČOVACÍ	10

S2 - JEDNOPLÁŠTOVÁ PLOCHA 2% -NAD KUCHYŇÍ	FUNKCE	MM
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNÉ BEDNĚNÍ, DŘEV. KONSTRUKCE KROVLÍ, TERACO DLAŽBY AŽ PO NOSNOU ŽB DESKU STROPU		
- KAČÍREK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZAČNÍ	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 500 PRÍTÍŽNO	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PRÍTÍŽNO	HYDROIZOLAČNÍ	1,5
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300 PRÍTÍŽNO	OCHRANNÁ	2,2
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ ROVNÉ DESKY	120
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, SPADOVÝ, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ SPADOVÁ 2%	MIN. 100
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	4
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA NOVÉ VYROVNANÍ HORNÍHO POVRCHU, PENETRACE	NOSNÁ	120
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA	DOKONČOVACÍ	10

S3 - JEDNOPLÁŠTOVÁ PLOCHA 2% - FOYER	FUNKCE	MM
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ PO NOSNOU KONSTRUKCI STROPU		
- KAČÍREK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZAČNÍ	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 500 PRÍTÍŽNO	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PRÍTÍŽNO	HYDROIZOLAČNÍ	1,5
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300 PRÍTÍŽNO	OCHRANNÁ	2,2
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ ROVNÉ DESKY	120
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, SPADOVÝ, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ SPADOVÁ 2%	MIN. 100
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	4
- STÁVAJÍCÍ KCE STROPU, VYROVNAT NAFENETROVAT	NOSNÁ	
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA	DOKONČOVACÍ	10

S4 - JEDNOPLÁŠTOVÁ PLOCHA 2% - NOVÁ ŠATNA 2.NP	FUNKCE	MM
- NUTNO OVĚRIT VÝŠKU PARAPETU OKEN V DVADELI SÁTNĚ V NÁVAZNOSTI NA NOVOU SKLADBU STŘECHY		
- KAČÍREK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZAČNÍ	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 500 PRÍTÍŽNO	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PRÍTÍŽNO	HYDROIZOLAČNÍ	1,5
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300 PRÍTÍŽNO	OCHRANNÁ	2,2
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ ROVNÉ DESKY	100
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, SPADOVÝ, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ SPADOVÁ 2%	MIN. 50
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	4
- BETONOVÁ MAZANINA, NAPANETROVÁNO VÝZTUŽENÁ KARI SÍŤ D=6 mm, 100/100 mm	NOSNÁ	50
- TRAPEZOVÝ PLECH VSŽ 11 002 (600x50x1,0) PRÍSTŘEŠTÍ V KAŽDÁ DRUHÉ VLNĚ	NOSNÁ	50
- OCEL. NOSNÍKY IPE 180 (IPE 120) OSÁZENÉ NA BET. LOŽE VE VYSKAKANÝCH KAPSÁCH A NA ŽB VĚŇO - VÍZ. STATIKA	NOSNÁ	180 (120)
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENO NA POŽINK ROSTU	DOKONČOVACÍ	12,5

S5 - JEDNOPLÁŠTOVÁ PLOCHA 2% - SCHODIŠTĚ 2.NP	FUNKCE	MM
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ PO NOSNOU KONSTRUKCI STROPU		
- NUTNO OVĚRIT VÝŠKU PARAPETU OKEN V DVADELI SÁTNĚ V NÁVAZNOSTI NA NOVOU SKLADBU STŘECHY		
- KAČÍREK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZAČNÍ	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 500 PRÍTÍŽNO	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PRÍTÍŽNO	HYDROIZOLAČNÍ	1,5
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300 PRÍTÍŽNO	OCHRANNÁ	2,2
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ ROVNÉ DESKY	100
- EPS 100 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, SPADOVÝ, MECH. KOTVENO A PRÍTÍŽNO	TEPELNÉ-IZOLAČNÍ SPADOVÁ 2%	MIN. 50
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	4
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA, NAPANETROVÁNO VÝZTUŽENÁ KARI SÍŤ D=6 mm, 100/100 mm	NOSNÁ	50
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA	DOKONČOVACÍ	10

LEGENDA ATIK

A1		- TENKOVRSŤVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE, LEPIDLO VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, ZRNO 1,5 mm	DOKONČOVACÍ	TL 3 mm
		- EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 140 mm
		- PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/15/24 P+D, NAPANETROVÁNO	NOSNÁ	TL 150 mm
		- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	TL 4 mm
		- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 100 mm
		- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300	OCHRANNÁ	TL 2,2 mm
		- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, KOTVENO	HYDROIZOLAČNÍ	TL 1,5 mm
A2		- FASÁDNÍ DESKA Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU, KOTVENO NA AL PROFILY	DOKONČOVACÍ	TL 8 mm
		- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA AL PROFIL, KOTVENO KE SPIDI KOTVĚ	NOSNÁ	TL 40 mm
		- PH - DÍŤUŽNÉ OTEVŘENÁ FOLIE	VĚTROTĚSNÁ	TL 1 mm
		- MINERÁLNÍ VATA 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 140 mm
		- PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/15/24 P+D, NAPANETROVÁNO	NOSNÁ	TL 150 mm
		- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	TL 4 mm
		- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 100 mm
		- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300	OCHRANNÁ	TL 2,2 mm
		- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, KOTVENO	HYDROIZOLAČNÍ	TL 1,5 mm
A3		- FASÁDNÍ DESKA Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU, KOTVENO NA AL PROFILY	DOKONČOVACÍ	TL 8 mm
		- VĚTRANNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA AL PROFIL, KOTVENO KE SPIDI KOTVĚ	NOSNÁ	TL 40 mm
		- PH - DÍŤUŽNÉ OTEVŘENÁ FOLIE	VĚTROTĚSNÁ	TL 1 mm
		- MINERÁLNÍ VATA 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 140 mm
		- PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/15/24 P+D, NAPANETROVÁNO	NOSNÁ	TL 150 mm
		- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	TL 4 mm
		- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 100 mm
		- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300	OCHRANNÁ	TL 2,2 mm
		- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, KOTVENO	HYDROIZOLAČNÍ	TL 1,5 mm
A4		- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, KOTVENO	HYDROIZOLAČNÍ	TL 1,5 mm
		- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300	OCHRANNÁ	TL 2,2 mm
		- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 100 mm
		- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300	PAROTĚSNÁ	TL 4 mm
		- PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/15/24 P+D, NAPANETROVÁNO	NOSNÁ	TL 150 mm
		- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	TL 4 mm
		- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 100 mm
		- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300	OCHRANNÁ	TL 2,2 mm
		- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, KOTVENO	HYDROIZOLAČNÍ	TL 1,5 mm
A5		- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, KOTVENO	HYDROIZOLAČNÍ	TL 1,5 mm
		- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300	OCHRANNÁ	TL 2,2 mm
		- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 100 mm
		- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	TL 4 mm
		- PROLEVACÍ ŽB BEDNÍČI TVAROVKY BTB 50/15/24 P+D, NAPANETROVÁNO	NOSNÁ	TL 150 mm
		- TENKOVRSŤVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE, LEPIDLO VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, ZRNO 1,5 mm	DOKONČOVACÍ	TL 3 mm
A6		- TENKOVRSŤVÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE, LEPIDLO VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, ZRNO 1,5 mm	DOKONČOVACÍ	TL 3 mm
		- EPS POLYSTYREN 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 140 mm
		- STÁVAJÍCÍ ŽDVIHO, OPP	NOSNÁ	TL 300 mm
		- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENO K PODKLADU	PAROTĚSNÁ	TL 4 mm
		- EPS PERIMETR 0,035 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO	TEPELNÁ IZOLACE	TL 50 mm
		- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTEK 300	OCHRANNÁ	TL 2,2 mm
		- mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, KOTVENO	HYDROIZOLAČNÍ	TL 1,5 mm

ETAPIZACE

- I. ETAPA
- II. ETAPA

POZNÁMKA

- ROZMĚRY NUTNO PŘÍPŮSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENÍŠTI
- VŠEKERÉ PROSTUPY VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI NUTNO PROVÁDĚT PŘES SYSTÉMOVÉ PRŮCHODKY S MANŽETAMI PRO NAVÁŘENÍ PAROZÁBRANY A STŘEŠNÍ FOLIE
- VEDENÍ HROMOSVODU A POLOHA JIMACÍCH TYČÍ - VÍZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE
- VIDITELNÁ STŘEŠNÍ FOLIE NA ATIKÁCH BUDE PROVEDENA ZE STŘEŠNÍ FOLIE V ANTRACITOVÉ ÚPRAVĚ VČETNÉ POPLASTOVANÝCH VÍPLANÝLOVÝCH PLECHŮ

REVIZE	ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY	JMÉNO

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ
0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1. NP

GENERALNÍ PROJEKTANT: ARCHIX ARCHIX s.r.o. ZÁBRDOVICKÁ 16a 615 00 BRNO E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL. +420 542 212 971 WWW.ARCHIX.CZ		AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
ARCHITEKT: 	ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK	HP 	ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK
KONTROLOVAL: 	ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK	VYPRACOVAL: 	ING. ROMAN KOPEL
INVESTOR: TJ SOKOL ŠLAPANICE NÁDRAŽNÍ 706/87, 664 51 ŠLAPANICE	ZAKÁZKA: STUPEŇ PROJEKTU: DATUM:	13_006 DPS 06/2016	
NÁZEV AKCE: PŘESTAVBA AREÁLU SOKOLOVNY VE ŠLAPANICÍCH P.Č. 2261, 2262, 2260/1, 2260/2 v k.Ú. ŠLAPANICE		MĚŘÍTKO: 1 : 100	
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA		ČÍSLO VÝKRESU: 111	