SKLADBA STŘECH

S1 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHA 2% - PŘÍKLAD / 1.PP	FUNKCE	MM
- KAČÍRK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZÁCIE	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE FILTRA 500 PŘEŠÍVÁNÍ	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VYZTUŽENOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PŘEŠÍVANÉ	HYDROIZOLAČ	1,5
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTRA 300 PŘEŠÍVÁNÍ	OCHRANNÁ	2,2
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	120
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, SPÁDOVÝ, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÁ 2%	MIN. 100
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, FR2 S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENÍ K PODKLADU	PAROZÁBRANA	4
- BETONOVÁ MAZANINA, NAPNUTÉ/VANÝ VYTUŽENÍM KARI SÍTÍ D=6 mm, 150/150 mm	NOSNÁ	50
- TRAPÉZOVÝ PLECH VHLT 153 (300/dle U.Z.)	NOSNÁ	50
- OCEL. NOSNÍKY VR 1,80 (IPE 120) ODAZENÉ NA BET. LŮŽE VE VYSEKANÝCH KAPSÁCH A NA ZÁ VÉNEC	NOSNÁ	140 (120)
- GÁSOBKOVITOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ NA POZNÁ ROŠTŮ	DOKONČOVACÍ	12,5

S2 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHA 2% - NAD KOUPĚLNĚ	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÝ VÝPLNĚ BEZNÁMÉ, DRSNÁ - KONSTRUKCE SEVA - STÁVAJÍCÍ ZÁŘÍ AŽ PO NOSNÍKU ZE DŘEVA STROPU		
- KAČÍRK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZÁCIE	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTRA 500 PŘEŠÍVÁNÍ	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VYZTUŽENOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PŘEŠÍVANÉ	HYDROIZOLAČ	1,5
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	120
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, SPÁDOVÝ, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÁ 2%	MIN. 100
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, FR2 S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENÍ K PODKLADU	PAROZÁBRANA	4
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA NOVÉ VYROVNÁNÍ HORNÍHO POVRCHU, PENETRACE	NOSNÁ	120
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA	DOKONČOVACÍ	10

S3 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHA 2% - SCHODIŠTĚ 1.NP	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÝ PLOŠÍ AŽ PO NOSNÍKU KONSTRUKCI STROPU		
- NOVÝ ŠTĚRKOVÝ VÝPLNĚ PRAMENITÝ OKOLÍ V ZÁVISLOSTI ŠAŠNÉ V NAVIGACNÍCH NA NOVOU DALŠÍMU STROPU		
- KAČÍRK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZÁCIE	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTRA 500 PŘEŠÍVÁNÍ	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VYZTUŽENOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PŘEŠÍVANÉ	HYDROIZOLAČ	1,5
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	120
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, SPÁDOVÝ, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÁ 2%	MIN. 100
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, FR2 S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENÍ K PODKLADU	PAROZÁBRANA	4
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA NOVÉ VYROVNÁNÍ HORNÍHO POVRCHU, PENETRACE	NOSNÁ	120
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA	DOKONČOVACÍ	10

S4 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHA 2% - NOVÁ ŠKVNA 2.NP	FUNKCE	MM
- NEJVYŠŠÍ ŠTĚRKOVÝ VÝPLNĚ PRAMENITÝ OKOLÍ V ZÁVISLOSTI ŠAŠNÉ V NAVIGACNÍCH NA NOVÉ DALŠÍ STROPY		
- KAČÍRK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZÁCIE	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTRA 500 PŘEŠÍVÁNÍ	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VYZTUŽENOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PŘEŠÍVANÉ	HYDROIZOLAČ	1,5
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	120
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, SPÁDOVÝ, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÁ 2%	MIN. 100
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, FR2 S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENÍ K PODKLADU	PAROZÁBRANA	4
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA NOVÉ VYROVNÁNÍ HORNÍHO POVRCHU, PENETRACE	NOSNÁ	120
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA	DOKONČOVACÍ	10

S5 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHA 2% - SCHODIŠTĚ 2.NP	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÝ PLOŠÍ AŽ PO NOSNÍKU KONSTRUKCI STROPU		
- NOVÝ ŠTĚRKOVÝ VÝPLNĚ PRAMENITÝ OKOLÍ V ZÁVISLOSTI ŠAŠNÉ V NAVIGACNÍCH NA NOVÉ DALŠÍ STROPY		
- KAČÍRK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZÁCIE	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTRA 500 PŘEŠÍVÁNÍ	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VYZTUŽENOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PŘEŠÍVANÉ	HYDROIZOLAČ	1,5
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	100
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, SPÁDOVÝ, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÁ 2%	MIN. 50
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, FR2 S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENÍ K PODKLADU	PAROZÁBRANA	4
- BETONOVÁ MAZANINA, NAPNUTÉ/VANÝ VYTUŽENÍM KARI SÍTÍ D=6 mm, 150/150 mm	NOSNÁ	50
- TRAPÉZOVÝ PLECH VHLT 153 (300/dle U.Z.)	NOSNÁ	50
- OCEL. NOSNÍKY VR 1,80 (IPE 120) ODAZENÉ NA BET. LŮŽE VE VYSEKANÝCH KAPSÁCH A NA ZÁ VÉNEC - VIZ. STATIKA	NOSNÁ	140 (120)
- GÁSOBKOVITOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ NA POZNÁ ROŠTŮ	DOKONČOVACÍ	12,5

S6 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHA STŘÍCHA - 4°	FUNKCE	MM
- PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ NOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI DŘEVĚNÝMI VAZNÍKY		
- STÁVAJÍCÍ STŘÍŠNÍ FÓLIE	HYDROIZOLAČNÍ	1,5
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	NOSNÁ	25
- STÁVAJÍCÍ SELKNÝ VAZNÍK - 4° NOVÁ FOLKANÁ MINERALNÍ IZOLACE, G,039 W/mK	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	110 - 980
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	ZVLÍŠŤ	25
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA NA ŠÁROŠS	DOKONČOVACÍ	10

S7 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHA 2% - NAD BAŘÉR 2.NP	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ KRYTINY VÝŠNÉ BEZNÁMÉ, DRSNÁ - KONSTRUKCE SEVA - STÁVAJÍCÍ ZÁŘÍ AŽ PO NOSNÍKU ZE DŘEVA STROPU		
- KAČÍRK FRAKCE 16 - 32 mm	STABILIZÁCIE	50
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTRA 500 PŘEŠÍVÁNÍ	FILTRAČNÍ	2,2
- mPVC FOLIE S VYZTUŽENOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PŘEŠÍVANÉ	HYDROIZOLAČ	1,5
- EPS 100 S STANL. PŘÍMÝCH EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN G,038 W/mK, MEZH. KOTVENÍ A PŘEŠÍVÁNÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	120
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, FR2 S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BODOVÉ NATAVENÍ K PODKLADU	PAROZÁBRANA	4
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA NOVÉ VYROVNÁNÍ HORNÍHO POVRCHU, PENETRACE	NOSNÁ	120
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA	DOKONČOVACÍ	10

S8 - DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA 30°, 37°, 38°, 40°	FUNKCE	MM
- NOVÁ KERAMICKÁ PALEMA TAŠKA NOVÉ DŘEVĚNÉ LATĚ 30/50 mm	HYDROIZOLAČE	25
- NOVÉ DŘEVĚNÉ KONTRA LATĚ 40/40 mm (VZDUCHOVÁ MEZERA)	NOSNÁ	30
- NOVÁ DŘEVĚNÁ FOLIE, DIFŮZNÍ OTEVŘENÁ S PŘELEPENÝMI PŘESAHY	PROVIZORNÍ	40
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KROVE VYMĚNA POŠKOZENÝCH KUSŮ	NOSNÁ	100
- KONZERVACE DŘEVĚNÉHO POHLEDU NOVÉ DŘEVĚNÉ KROVE	NOSNÁ	500
- NOVÁ MINERALNÍ VATA, G,039 W/mK		300
- STÁVAJÍCÍ POHLED		

S9 - DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA 30°, 37°, 38°, 40°	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTĚRK 140kG/m2 - STŘEŠNÍCH LATÍ A STÁVAJÍCÍ LATÍ		
- NOVÁ KERAMICKÁ PALEMA TAŠKA	HYDROIZOLAČE	25
- NOVÉ DŘEVĚNÉ LATĚ 30/50 mm	NOSNÁ	130
- NOVÉ DŘEVĚNÉ KONTRA LATĚ 40/40 mm (VZDUCHOVÁ MEZERA)	PROVIZORNÍ	40
- NOVÁ KONTRA LATĚ, DIFŮZNÍ OTEVŘENÁ S PŘELEPENÝMI PŘESAHY	PŘJEMNÁ HYDROIZOLAČ	1,5
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KROVE VYMĚNA POŠKOZENÝCH KUSŮ	NOSNÁ	100
- KONZERVACE DŘEVĚNÉHO POHLEDU NOVÉ DŘEVĚNÉ KROVE	NOSNÁ	500
- NOVÁ MINERALNÍ VATA, G,039 W/mK		300
- STÁVAJÍCÍ POHLED		

S10 - NOVÁ VÝSUPNÍ MANSTOK 2%	FUNKCE	MM
- mPVC FOLIE S VYZTUŽENOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, KOTVENÉ	HYDROIZOLAČ	1,5
- NETKANÁ PP TEXTILIE, FILTRA 300 PŘEŠÍVÁNÍ	OCHRANNÁ	2,2
- OSB DESKA VE SPÁDU 2% KOTVENÉ DO DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ	PODKLADNÍ	25
- DŘEVĚNÉ HRANOLY Š. 50 mm, VÝŠKA DLE SPÁDU KOTVENÉ DO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ	NOSNÁ	50 (SPÁDOVÁ 2%
- OCELOVÉ I NOSNÍKY SLOŽENÉ DO ÚHLOVÝCH STĚN	NOSNÁ	140
- DŘEVĚNÝ ROŠT 40/40, KOTVENÝ DO OCEL. NOSNÍKŮ	NOSNÁ	60
- FASÁDNÍ DESKA Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU	NOSNÁ	8

SKLADBY PODLAH

F1	FUNKCE	MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- ŽELEZOBETONOVÁ STŘEŠNÍ DESKA	HYDROIZOLAČNÍ	40
- CEMENTOVÝ POTĚR	VYROVNÁVACÍ	40
- PE FOLIE	OCHRANNÁ	1
- EPS POLYSTYRÉN PODLAHOVÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	80
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY - např. 2 x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL PLAMOPLÝNEM NATAVENÉ K PODKLADU	HYDROIZOLAČNÍ	8
CELKEM		150
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON - MAZANINA - VYROVNANÉ PODKLADU – NOVÁ PENETRACE	PODKLADNÍ	150
CELKEM		150

F2	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ ŠLAPY AŽ VŮČNÉ PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ PO PODKLADNÍ BETON		
- LINOLEUM	NÁŠLAPNÁ	3
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- CEMENTOVÝ POTĚR	VYROVNÁVACÍ	66
- PE FOLIE	OCHRANNÁ	1
- EPS POLYSTYRÉN PODLAHOVÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	80
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY - např. 2 x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL PLAMOPLÝNEM NATAVENÉ K PODKLADU	HYDROIZOLAČNÍ	8
CELKEM		150

F3	FUNKCE	MM
- VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ S TŘEMO OPRAVY		
- LINOLEUM	NÁŠLAPNÁ	3
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ	PODKLADNÍ	200
CELKEM		200
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY - např. 2 x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL PLAMOPLÝNEM NATAVENÉ K PODKLADU	HYDROIZOLAČNÍ	8
- PODKLADNÍ BETON - MAZANINA - VYROVNANÉ PODKLADU – NOVÁ PENETRACE	PODKLADNÍ	150
CELKEM		150

F4	FUNKCE	MM
- LINOLEUM	NÁŠLAPNÁ	3
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ (ZÁKLADY)	PODKLADNÍ	150
CELKEM		150

F5	FUNKCE	MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	HYDROIZOLAČNÍ	4
- SAMOINVELIČNÍ STĚRKA	VYROVNÁVACÍ	3
- CEM. POTĚR	VYROVNÁVACÍ	63
- PE FOLIE	OCHRANNÁ	1
- EPS POLYSTYRÉN PODLAHOVÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	130
CELKEM		200
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY - např. 2 x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL PLAMOPLÝNEM NATAVENÉ K PODKLADU	HYDROIZOLAČNÍ	8
- PODKLADNÍ BETON - MAZANINA - VYROVNANÉ PODKLADU – NOVÁ PENETRACE	PODKLADNÍ	150
CELKEM		240
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY - např. 2 x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL PLAMOPLÝNEM NATAVENÉ K PODKLADU	HYDROIZOLAČNÍ	8
- PODKLADNÍ BETON - MAZANINA - VYROVNANÉ PODKLADU – NOVÁ PENETRACE	PODKLADNÍ	150
- HLÍNĚNÝ ŽÉRNICOVÝ PODEST FRANCE 18 - 32	PODKLADNÍ	150

F6	FUNKCE	MM
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ (ZÁKLADY) - VIZ. STATIKA	NOSNÁ	200
CELKEM		200
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ (ZÁKLADY) - VIZ. STATIKA	NOSNÁ	80
- BETONOVÁ MAZANINA (ZÁKLADY) (LIŠ MAHAGET PLASTOVÝM DISTANČNÍKY)	NOSNÁ	60
- NETKANÁ PP TEXTILIE	SEPARAČNÍ	2
CELKEM		450
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY		

F7	FUNKCE	MM
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA Z MAGAZÍNOVÉHO PORUŠOVÁNÍ BETONU C25/30, BSB35 - VIZ. STATIKA	NÁŠLAPNÁ	200
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (ZÁKLADY) - VIZ. STATIKA	NOSNÁ	80
CELKEM		292

F8	FUNKCE	MM
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ (ZÁKLADY) - VIZ. STATIKA	NOSNÁ	200
CELKEM		200
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ ŠLAPY AŽ VŮČNÉ PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ PO PODKLADNÍ BETON		
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (ZÁKLADY) - VIZ. STATIKA	NOSNÁ	80
CELKEM		92

F9	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ ŠLAPY AŽ VŮČNÉ PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ PO PODKLADNÍ BETON		
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (ZÁKLADY) - VIZ. STATIKA	NOSNÁ	80
CELKEM		92

F10	FUNKCE	MM
- ZNÍTĚNÉ STÁVAJÍCÍ PODLAHY		
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (ZÁKLADY) - VIZ. STATIKA	NOSNÁ	80
KAMI BETO = 8 mm, DKA 150 / 150		
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (ZÁKLADY) (LIŠ MAHAGET PLASTOVÝMI DISTANČNÍKY)	VYROVNÁVACÍ	376
- NETKANÁ PP TEXTILIE	SEPARAČNÍ	2
CELKEM		450
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY		

F11	FUNKCE	MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ (ZÁKLADY) - VIZ. STATIKA	NÁŠLAPNÁ	150
CELKEM		162

F12	FUNKCE	MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- CEMENTOVÝ POTĚR	VYROVNÁVACÍ	47
- PE FOLIE	OCHRANNÁ	1
- EPS POLYSTYRÉN PODLAHOVÝ	KROČĚJOVÁ IZOLAČ.	20
CELKEM		80
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA, NAPNUTÉ/VANÝ VYTUŽENÍM KARI SÍTÍ D=6 mm, 150 / 150 mm	NOSNÁ	50
- NOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH VHZ 11 002 (600x50x1,0)	NOSNÁ	50
- NOVÉ OCEL. NOSNÍKY IPE 120 ODAZENÉ NA BET. LŮŽE VE VYSEKANÝCH KAPSÁCH A NA ZÁ VÉNEC	NOSNÁ	120

F13	FUNKCE	MM
- PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ ŠLAPY		
- LINOLEUM	NÁŠLAPNÁ	3
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
CELKEM		5
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY	PODKLADNÍ	

F14	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ ŠLAPY A VYROVNANÉ PODKLADU		
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	HYDROIZOLAČNÍ	3
CELKEM		15

F15	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ LINOLEA A VYROVNANÉ PODKLADU		
- LINOLEUM	NÁŠLAPNÁ	3
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
CELKEM		5
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY	PODKLADNÍ	

F16	FUNKCE	MM
- PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝCH PARKET - NOVÉ REPASOVÁNÍ		
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PARKETY - NOVÉ REPASOVÁNÍ - PŘEBROUSENÍ A NALAKOVÁNÍ	NÁŠLAPNÁ	

F17	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY A VYROVNANÉ PODKLADU		
- LINOLEUM	NÁŠLAPNÁ	3
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
CELKEM		5
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY	PODKLADNÍ	

F18	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘÍCH AŽ PO NOSNÍKU KO STROPU		
- LINOLEUM	NÁŠLAPNÁ	3
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- CEMENTOVÝ POTĚR	VYROVNÁVACÍ	64
- PE FOLIE	OCHRANNÁ	1
- EPS POLYSTYRÉN PODLAHOVÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	80
CELKEM		150
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU VYROVNANÉ PODKLADU	PODKLADNÍ	150

F19	FUNKCE	MM
- DEFINITIVNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘÍCH AŽ PO NOSNÍKU KO STROPU		
- KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁŠLAPNÁ	10
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	HYDROIZOLAČNÍ	3
- SAMOINVELIČNÍ STĚRKA	VYROVNÁVACÍ	3
- CEMENTOVÝ POTĚR	VYROVNÁVACÍ	51
- PE FOLIE	OCHRANNÁ	1
- EPS POLYSTYRÉN PODLAHOVÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	80
CELKEM		150
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU VYROVNANÉ PODKLADU	PODKLADNÍ	150

F20	FUNKCE	MM
- LINOLEUM	NÁŠLAPNÁ	3
- LEPIDLO	FIXNÍ	2
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	HYDROIZOLAČNÍ	3
- SAMOINVELIČNÍ STĚRKA	VYROVNÁVACÍ	3
- CEM. POTĚR	VYROVNÁVACÍ	71
- PE FOLIE	OCHRANNÁ	1
- EPS POLYSTYRÉN PODLAHOVÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	130
CELKEM		200
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY - např. 2 x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL PLAMOPLÝNEM NATAVENÉ K PODKLADU	HYDROIZOLAČNÍ	8
- PODKLADNÍ BETON - MAZANINA - VYROVNANÉ PODKLADU – NOVÁ PENETRACE	PODKLADNÍ	150
- HLÍNĚNÝ ŽÉRNICOVÝ PODEST FRANCE 18 - 32	PODKLADNÍ	100

LEGENDA STĚN

01	TEPLOVĚTSVÁ TAŠKOVÉ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE, LIPOLO VYTUŽENÁ ŠÍŘENÁ, ZÁKL 1,5 mm EPS PO FEYTHER 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO BROUŠENÉ ŽÉRNO 24 P15, MA TSMOVÉTVSV) SYSTÉMOVÉ/ VALTU VNITŘNÍ MVC OMÍTKA	DOKONČOVACÍ TEPLOVÁ IZOLACE NOSNÁ DOKONČOVACÍ	TL. 3 mm TL. 140 mm TL. 140 mm TL. 10 mm
02	TEPLOVĚTSVÁ TAŠKOVÉ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE, LIPOLO VYTUŽENÁ ŠÍŘENÁ, ZÁKL 1,5 mm EPS PO FEYTHER 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO BROUŠENÉ ŽÉRNO 24 P15, MA TSMOVÉTVSV) SYSTÉMOVÉ/ VALTU VNITŘNÍ MVC OMÍTKA	TEPLOVÁ IZOLACE TEPLOVÁ IZOLACE NOSNÁ DOKONČOVACÍ	TL. 120 mm TL. 140 mm TL. 300 mm TL. 10 mm
03	TEPLOVĚTSVÁ TAŠKOVÉ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE, LIPOLO VYTUŽENÁ ŠÍŘENÁ, ZÁKL 1,5 mm EPS PO FEYTHER 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO STÁVAJÍCÍ ZDIVO CPP NOVÁ VNITŘNÍ MVC OMÍTKA	TEPLOVÁ IZOLACE TEPLOVÁ IZOLACE NOSNÁ DOKONČOVACÍ	TL. 140 mm TL. 140 mm TL. 100 mm TL. 10 mm
04	TEPLOVĚTSVÁ TAŠKOVÉ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE, LIPOLO VYTUŽENÁ ŠÍŘENÁ, ZÁKL 1,5 mm EPS PO FEYTHER 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO STÁVAJÍCÍ ZDIVO CPP NOVÁ VNITŘNÍ MVC OMÍTKA	TEPLOVÁ IZOLACE TEPLOVÁ IZOLACE NOSNÁ DOKONČOVACÍ	TL. 3 mm TL. 140 mm TL. 100 mm TL. 10 mm
05	TEPLOVĚTSVÁ TAŠKOVÉ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE, LIPOLO VYTUŽENÁ ŠÍŘENÁ, ZÁKL 1,5 mm EPS PO FEYTHER 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO NOVÁ DOZDÍVKA, MOŽNÉ POUŽÍT SUCHÝ ZÁKLY Z BOURANÉHO ZDIVA NOVÁ VNITŘNÍ MVC OMÍTKA	TEPLOVÁ IZOLACE TEPLOVÁ IZOLACE NOSNÁ DOKONČOVACÍ	TL. 3 mm TL. 140 mm TL. 120 mm TL. 10 mm
06	TEPLOVĚTSVÁ TAŠKOVÉ SILIKONOVÁ OMÍTKA PENETRACE, LIPOLO VYTUŽENÁ ŠÍŘENÁ, ZÁKL 1,5 mm EPS PO FEYTHER 0,040 W/mK, LEPENO A MECH. KOTVENO NOVÁ DOZDÍVKA, MOŽNÉ POUŽÍT SUCHÝ ZÁKLY Z BOURANÉHO ZDIVA NOVÁ VNITŘNÍ MVC OMÍTKA	TEPLOVÁ IZOLACE TEPLOVÁ IZOLACE NOSNÁ DOKONČOVACÍ	TL. 3 mm TL. 140 mm TL. 120 mm TL. 10 mm
07	FASÁDNÍ DESKA Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU KOTVENÁ NA KL PROF