

Seznam kabelů

Název	Typ	Od	Do	Strana	Délka	Popis
–CY6	H07 V–K 6 ZL/Z	=RA1–X1		2	10 m	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
–WL1	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–EK1	5	STÁV.	NAPÁJENÍ KOTLŮ
–WL2	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC1	8	STÁV.	KOTLOVÉ ČERPADLO
–WL3	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC2	8	STÁV.	KOTLOVÉ ČERPADLO
–WL4	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC3	8	STÁV.	KOTLOVÉ ČERPADLO
–WL5	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC11	8	STÁV.	ČERPADLO OKRUH TĚLOCVIČNA
–WL6	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC4	9	STÁV.	ČERPADLO OKRUH RESTAURACE VZT
–WL7	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC5	9	STÁV.	ČERPADLO OKRUH RESTAURACE
–WL8	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC6	9	STÁV.	ČERPADLO OKRUH OHŘEV TUV
–WL9	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC7	10	STÁV.	ČERPADLO OKRUH BAR
–WL10	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC8	10	STÁV.	ČERPADLO OKRUH SÁL
–WL11	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC9	10	STÁV.	ČERPADLO OKRUH DIVADLO
–WL12	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC10	11	STÁV.	ČERPADLO OKRUH ŠATNY
–WL13	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC12	11	15 m	ČERPADLO OKRUH ŠATNY VZT
–WL14	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MC13	11	STÁV.	ČERPADLO CÍRKULACE TUV
–WL15	CYKY–J 3x1,5	=RA1–X2	=RA1–MS1	5	20 m	HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU
–WN1	CYKY–J 3x2,5	=RA1–X1	+RM–X	2	STÁV.	NAPÁJENÍ ROZVADĚČE MaR –RA1
–WS1	CYKY–O 3x1,5	=RA1–X3	=RA1–MV1	14	STÁV.	POHON VENTILU OKRUH HOSPODA
–WS2	CYKY–O 3x1,5	=RA1–X3	=RA1–MV2	14	STÁV.	POHON VENTILU OKRUH BAR
–WS3	CYKY–O 3x1,5	=RA1–X3	=RA1–MV3	14	STÁV.	POHON VENTILU OKRUH SÁL
–WS4	CYKY–O 3x1,5	=RA1–X3	=RA1–MV4	14	STÁV.	POHON VENTILU OKRUH DIVADLO
–WS5	CYKY–O 3x1,5	=RA1–X3	=RA1–MV5	14	STÁV.	POHON VENTILU OKRUH ŠATNY
–WS6	CYKY–O 3x1,5	=RA1–X3	=RA1–MV6	14	STÁV.	POHON VENTILU OKRUH TĚLOCVIČNA
–WS7	JYTY–O 4x1	=RA1–X4	=RA1–BG1	6	15 m	DETEKCE ÚNIKU PLYNU V KOTELNĚ
–WS8	JYTY–O 4x1	=RA1–X4	=RA1–BG2	7	15 m	DETEKCE VÝSKYTU CO V KOTELNĚ
–WS9	JYTY–O 2x1	=RA1–X5	=RA1–BT1	15	STÁV.	VENKOVNÍ TEPLOTA – FASÁDA SEVER
–WS10	JYTY–O 2x1	=RA1–X5	=RA1–BT2	15	15 m	TEPLOTA TOPNÉ VODY ZA ANULOIDEM
–WS11	JYTY–O 2x1	=RA1–X5	=RA1–BT3	15	15 m	TEPLOTA VRATNÉ VODY DO KOTLŮ
–WS12	JYTY–O 2x1	=RA1–X5	=RA1–BT4	15	STÁV.	TEPLOTA OKRUH HOSPODA
–WS13	JYTY–O 2x1	=RA1–X5	=RA1–BT5	15	STÁV.	TEPLOTA OKRUH BAR



ECOTERM
Svatopetrská 10
617 00 BRNO
www.ecoterm.cz

Název akce:
PŘESTAVBA AREÁLU
ŠKOLOVNY VE ŠLAPANICÍCH
MĚŘENÍ A REGULACE - ETAPA II.

Název výkresu:
KABELOVÁ LISTINA

Zakázkové č.:
P5-18-012

Kontroloval:
Ing. P. Galanda

Revize dne:

Listů celkem:
2

Výkres č.:

Vypracoval:
Ing. P. Galanda

Datum:
20.7.2018

List:
1

Seznam kabelů

[illegible]

ECOTERM
Svatopetrská 10
617 00 BRNO
www.ecoterm.cz

Název akce:

PRESTAVBA AREÁLU SOKOLOVNY VE ŠLAPANICÍCH MĚŘENÍ A REGULACE - ETAPA II.

Název výkresu:

KABELOVÁ LISTINA

Zakázkové č.: P5-18-012

Kontroloval:
2 Ing. P. Galanda

Revize dne:

Listů celkem:
 2

Výkres č.:

Vypracoval:
Ing. P. Galanda

	Datum:
a	20.7

18	List:	2
----	-------	---