



LEGENDA MÍSTNOSTI
1 NP

OZN.	NAZEV	M2
101	PERADA	31,28
102	OPADRY	3,06
103	OSIEDLA	8,89
104	OSIEDLA	13,62
105	OSIEDLA	8,89
106	OSIEDLA	2,37
107	OSIEDLA	2,37
108	KANCLARZ	12,80
109	OSIEDLA	9,40
110	OSIEDLA	4,30
111	STANISŁAW KUHNKE	91,98
112	OSIEDLA	29,57
113	OSIEDLA	40,02
114	ZAJĘDZIE	7,70
115	OSIEDLA	18,80
116	WYKŁADY	2,41
117	WC - 2	4,84
118	WC - 1	10,54
119	OKRĄGŁA STROPA	6,00
120	SALUSZ	52,77
121	OKRĄGŁA STROPA	15,17
122	OKRĄGŁA STROPA	4,60
123	ZAJĘDZIE	2,60
124	ZAJĘDZIE	7,70
125	OKRĄGŁA STROPA	18,80
126	WAP	1,69
127	WYKŁADY - HONN. SALA	21,65
128	WYKŁADY	29,57
131	LENI BARI	11,70
132	SAŁA	0,86
133	WYKŁADY	4,60
134	WC	1,11
135	OSIEDLA	5,50
136	WYKŁADY	6,00
137	WOLNA	46,77
138	WYKŁADY	6,22
139	WYKŁADY SACHS	0,86
140	SALA	1,22



LEGENDA

- | | | |
|---|---|---|
| A |  | s/vrídlo zŕŕvkov  |
| B |  | s/vrídlo zŕŕvkov  |
| C |  | LED 2500m/830 1x29w, LED DRIVER, RAL 9003
vestavn  do podhledu |
| D |  | pŕis zen  |
| E |  | pŕis zen  na WC |
| F |  | interierov  n st nn  |
| G |  | s/vrídlo pŕis zen  |
| H |  | interierov  vestavn  |
| J |  | interierov  n st nn  |
| K |  | pŕis zen  n d umyv do |
| L |  | pŕis zen  n d umyv do |
| S |  n zov  s vlastn m zrojem, doba chodu 1hod | |

PROSTŘEDÍ VE VŠECH MÍSTNOSTECH DLE ČSN 33 2000-3 NORMÁLNÍ AB5
VE SPRCHOVÝCH BOXECH JE PROSTŘEDÍ STANOVENO DLE ČSN 33 2000-7-701
V KOUPELNÁCH JE PROSTŘEDÍ STANOVENO DLE ČSN 33 2000-7-701

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDY: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2




normální – základní izolaci živých částí, nepřekážky a kryty

- automatickým odpojením v případě poruchy

doplňně – doplňujícím pospojováním neživých částí

- proudovými chránci s vybovovací proudem 30mA

 V takto označených místnostech provést doplňující pospojování vodičem CY4 Z/Ž dle ČSN 33 2000-7-701

PROJEKTOVÁ PRŮJEDNATEL		AUTORIZACE:		SEŠL PANE:	
					
		ARCHIX s.r.o. ZABUDOVKA 145 615 00 BRNO E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.: +420 562 225 071 WWW.ARCHIX.CZ			
ARCHIVET					
KONTROLA					
INVEST					
1. SOCOL SLAPANICE NÁMŮSTÍ 706/87 664 51, SLAPANICE		ZÁKAZKA 13_006 STUPNĚ PRŮJEKTU DSR, DPS DATUM 05.10.2016		ING. ZDĚNEK KLEK 13_006 DSR, DPS 05.10.2016	
NÁZEV PŘEDSTAVBA AREÁLU SOKOLOVNY VE SLAPANICÍCH		NÁZEV PŘ. 2201, 2202, 2203/2, K.1, BRANICE		NÁZEV 1:50	
NÁZEV VÝKRES ELEKTROINSTALACE 1.NP				ČÍSLO VÝKRESU 2	