

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel:

Obchodní jméno: Obec Oskořínek
Sídlo: Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek
IČ: 00239577
Oprávněná osoba zadavatele: Dana Ottová, starostka

Smluvní zastoupení zadavatele:

Obchodní jméno: ISES s.r.o.
Sídlo: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ: 645 83 988
Oprávněná osoba: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Vávrová Trachtová
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370
E-mail: ises@ises.cz; trachtova@ises.cz

13. 02. 2023

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v souladu s § 53 ZZVZ jako zjednodušené podlimitní řízení s názvem: „**Sběrný dvůr obce Oskořínek**“.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci chybí statika a požárně bezpečnostní řešení stavby. Jsou tyto části PD k dispozici?

Vysvětlení č. 1

Zadavatel tímto vysvětluje, že požárně bezpečnostní řešení stavby tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení/změna Zadávací dokumentace. Zadavatel dále vysvětluje, že předmětem plnění je kompletní provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě zejména podle Zadávací dokumentace, Výkazu výměr, Návrhu smlouvy o dílo a dle Projektové dokumentace. Předmětem plnění je tedy rovněž veškerá prováděcí, dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a bezvadnému provedení Díla, kterou je účastník povinen ocenit ve výkazu výměr ve vedlejších rozpočtových nákladech. Přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení/změna Zadávací dokumentace tvoří Doplněný Návrh smlouvy o dílo. Doplněný Návrh smlouvy o dílo je pro všechny účastníky závazný.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr provozního objektu chybí základové pasy.

Vysvětlení č. 2

Zadavatel tímto vysvětluje, že v rámci přílohy č. 5_Výkaz výměr Výzvy a Zadávací dokumentace, list POL SO03, položka 11 je uvedeno, že základy jsou navrženy z bednicích tvárnic.

Dotaz č. 3

Bude součástí plnění díla i dodávka velkoobjemových kontejnerů? V koordinační situaci jsou kontejnery uvedeny v legendě navrhovaných nádob.

Vysvětlení č. 3

Zadavatel tímto vysvětluje, že dodávka velkoobjemových kontejnerů není součástí plnění díla.

Dotaz č. 4

Patky provozního objektu budou betonové nebo železobetonové? V půdorysu základů je železobeton a ve výkazu výměr je prostý beton.

Vysvětlení č. 4

Zadavatel tímto vysvětluje, že přílohu č. 3 tohoto Vysvětlení/změna Zadávací dokumentace tvoří Upřesněný Výkaz výměr. Patky uvedené ve výkazu výměr budou železobetonové. Upřesněný výkaz výměr je pro všechny účastníky závazný.

Dotaz č. 5

Doporučujeme dořešit práh v místě garážových vrat. Tvárnice ztraceného bednění se budou štípat vlivem provozního zatížení.

Vysvětlení č. 5

Zadavatel tímto vysvětluje, že v místě vjezdu bude tvárnice probetonovaná deskou, tj. cca. 80 mm horní strany tvárnice bude odříznuto, aby nedocházelo k odštípnutí. Zadavatel na technickém řešení trvá.

Přílohy

Příloha č. 1_Požárně bezpečnostní řešení stavby

Příloha č. 2_Doplňný Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3_Upřesněný Výkaz výměr

Lhůta pro podání nabídek se <u>nemění</u>.
