

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Silové kabely, rozváděč R1NP.1

WL/10	CYKY-J 4 x 10	Exteriér, napájecí přívod pro lampy veřejného osvětlení, kabel veden z napojovacího bodu NB (svorkovnice v zemní krabici) k parkovacím lampám, ke krabici v nice pro LED pásy a ke krabici v zemi v podlaže altánu	napojovací bod	230 V		320	Etapa 1 275 Etapa 2 45
WL/10A	CYKY-J 3 x 1,5	Exteriér, LED pásek délky 5m zapuštěný v zábradlí A3	krabice K1	24V DC		10	Etapa 2
WL/10B	CYKY-J 3 x 1,5	Exteriér, LED pásek délky 7m zapuštěný v zábradlí A4	krabice K1	24V DC		10	Etapa 2
WL/10C	CYKY-J 3 x 1,5	Exteriér, LED pásek délky 7m zapuštěný v zábradlí A4	krabice K1	24V DC		10	Etapa 2
WL/10D	CYKY-J 3 x 1,5	Exteriér, LED pásek délky 2m zapuštěný v zábradlí A5	krabice K1	24V DC		10	Etapa 2
WL/10E	CYKY-J 3 x 1,5	Exteriér, svítidlo zapuštěné do podhledu altánu A6	krabice K2	230V		10	Etapa 1
WL/10F	CYKY-J 3 x 1,5	Exteriér, svítidla LED osvětlení pergoly A2	krabice K3	48V DC		50	Etapa 1
WL/31	CYKY-J 5 x 4	Exteriér, 3f. vývod pro výsuvný energo sloupek v altánu (2x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A)	R1NP.1	400V		75	Etapa 1
WL/31B	CYKY-J 3 x 1,5	Exteriér, vývody pro vyhřívané vpusti na střeše altánu, napojeno z energo sloupku v altánu	Energo sloupek	230V		15	Etapa 1
WL/32A	CYKY-J 5 x 4	Exteriér, 3f. vývod ukončený v krabici K4 pro napojení energo sloupku ve 2.etapě	R1NP.1	400V		35	Etapa 1
WL/32	CYKY-J 5 x 4	Exteriér, 3f. vývod pro výsuvný energo sloupek (2x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A)	krabice K4	400V		35	Etapa 2
WL/33	CYKY-J 3 x 4	Exteriér, vývod pro výsuvný sloupek, zábrana vjezdu	R1NP.1	230V		140	Etapa 1