

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

ZADAVATEL: Město Třebenice
Sídlem: Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
Zastoupený: Ing. Eva Hajná, starostka města
IČ: 00264521



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY:

Nástavba mateřské školy

Vážený dodavateli.

Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona, § 98 odst. 3 zákona, § 99 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DNSH:

Vzhledem k nezbytným opatřením při realizaci díla plynoucím ze SPECIFICKÝCH PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE v rámci Národního plánu obnovy pro zajištění souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí zadavatel doplnil do Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) text:

v odst. 2.1.2. h)

Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH (Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat"). není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona

v odst. 2.1.2. oo)

Zhotovitel, s ohledem na nezbytnost naplnění zásad DNSH v rámci projektu dodá v rámci udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů instalaci zařízení k využívání vody technické listy výrobků, stavební certifikaci nebo stávající štítky výrobku v EU pro:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie, že mají maximální průtok vody 6 litrů/min;*
- b) sprchy, že mají maximální průtok vody 8 litrů/min;*
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, že mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru;*
- d) pisoáry, že spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry, že mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr*

V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 jsou přiložena příloha Smlouva o dílo (**ZD Příloha 2 Návrh smlouvy_VZD1.doc**), ve které je uvedená změna provedena. Při zpracování nabídky využijí účastníci tuto přílohu

Toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele.

Třebenice, dne 25. 9. 2025

.....
Ing. Eva Hajná, starostka města