

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

pro veřejnou zakázku s názvem:

„Laškov, Pěčín – ČOV a stoková síť“

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-022517**

Identifikační údaje o zadavateli:

Název: **Kanalizace ČOV svazek obcí Pěčín - Laškov**
 Sídlo: **Pěčín 109, 798 57 Laškov**
 IČ: **65763173**
 Oprávněná osoba za zadavatele jednat: **Ladislav Jedlička – předseda svazku**
 Veřejná zakázka podle předmětu: **stavební práce**
 Forma zadávacího řízení: **otevřené řízení**
 Limit veřejné zakázky: **nadlimitní**

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje či doplňuje před uplynutím lhůty pro podání nabídek zadávací dokumentaci.

I.

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ODPOVĚDI NA DOTAZY

DOTAZ č. 1

Dle Souhrnné technické zprávy **Čistící šachty** navržené na výtlačích odpadních vod jsou navrženy jako **prefabrikované šachty sv. průměru 1000 mm**. Vzorový výkres vč. vystrojení šachty viz. příloha D.0.08.

Ve výkazu výměr Laškov „03 - SO05, SO06, SO07 Tlaková kanalizace, vč. objektů“ je uveden průměr čistící šachty 1500 mm:

346	K	ŠČ01stav	Šachta čistící - šachta prefabrikovaná, světlý půdorysný průměr 1500mm - stavební část	kmpl.	8,000
	VV		Kompletní cena		
	VV		- stavební část výkresu D.0.8 (ozn.1 až ozn.19, kromě ozn.5-poklop),		
	VV		dále viz B. Souhrnná technická zpráva, kap B.9.3.1		
	VV		- vnitřní povrch šachty - ochranný uzavírací nátěr		
	VV		(montáž+dodávka veškerého materiálu+přesun hmot)		
	VV		dle D.1.05,6,7-1 TZ, tab.č.4:		
	VV		8		8,000

Žádáme o upřesnění sv. průměru čistící šachty, dle PD 1000 mm nebo dle výkazu výměr 1500 mm.

VYSVĚTLENÍ č. 1

Zadavatel dává do souladu a upřesňuje Výkaz výměr, který je **Přílohou č. 1** tohoto Vysvětlení, doplnění č. 4.

DOTAZ č. 2

Dle Souhrnné technické zprávy **Čistící šachty** navrženy jako prefabrikované šachty sv. průměru 1000 mm. Vzorový výkres vč. vystrojení šachty viz. příloha D.0.07

Ve výkazu výměr Pěňčín „03 - SO02 Tlaková kanalizace, vč. objektů“ je uveden průměr čistící šachty 1500 mm:

111	K	ŠČ01stav	Šachta čistící - šachta prefabrikovaná, světlý půdorysný průměr 1500mm - stavební část	kmpl.	6,000
	VV		Kompletní cena		
	VV		- stavební část výkresu D.0.8 (ozn.1 až ozn.19, kromě ozn.5-poklop),		
	VV		dále viz B. Souhrnná technická zpráva, kap B.9.3.1		
	VV		- vnitřní povrch šachty - ochranný uzavírací nátěr		
	VV		(montáž+dodávka veškerého materiálu+přesun hmot)		
	VV		dle D.1.02-1 TZ, tab.č.4:		
	VV	6			6,000

Žádáme o upřesnění sv. průměru čistící šachty, dle PD 1000 mm nebo dle výkazu výměr 1500 mm.

VYSVĚTLENÍ č. 2

Zadavatel dává do souladu a upřesňuje Výkaz výměr, který je **Přílohou č. 2** tohoto Vysvětlení, doplnění č. 4.

DOTAZ č. 3

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své cenové nabídce přesně specifikoval ty nabízené výrobky (názvy jejich výrobců, obchodní názvy a typové označení konkrétních výrobků), které jsou nadefinované v tabulce, která je Přílohou č.3 zadávací dokumentace Část 1 - Specifikace konkrétních výrobků.

Součástí Specifikace konkrétních výrobků jsou šachty betonové prefabrikované DN 1000 – DN 1500 a šachty plastové pro potrubí DN250-300, výšky do 300cm světlého průměru DN600mm:

-	-	ŠACHTY BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DN 1000-DN1500, Prvky (dno, skružem kónus, atd.) betonový prefabrikovaných revizních šachet (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)	-	-
-	-	ŠACHTY PLASTOVÉ PRO POTRUBÍ DN250-300, VYSKY DO 300CM SVĚTLÉHO PRŮMĚRU DN600mm, VČ. ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO PODSYPU TL.15CM (ZÁVAZNÁ SPECIFIKACE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)	KS	-

- 1) Pro splnění tohoto požadavku a pro správné ocenění výše uvedených šachet žádáme zadavatele o zaslání tabulky betonových prefabrikovaných šachet a tabulky plastových šachet DN 600.
- 2) Zároveň žádáme o zaslání tabulky plastových šachet DN400 (přípojky Pěňčín), plastových šachet DN 800 (stoková síť Pěňčín) a DN 1000 (stoková síť Pěňčín) dle projektové dokumentace Pěňčín a tabulky plastových šachet DN400 Laškov – přípojky.
- 3) U výše uvedených položek Specifikace konkrétních výrobků ve sloupci „Množství“ není uveden počet kusů.

VYSVĚTLENÍ č. 3


K dotazu bodu 1) a 2) - Výpis revizních šachet betonových prefabrikovaných, plastových, nejsou součástí dokumentace k zadání stavby zpracované v rozsahu pro provedení stavby. Zadavatel nemůže přesně specifikovat konkrétního výrobce revizních šachet, a jelikož jsou mezi jednotlivými výrobci rozdíly ve výrobním programu, nelze v tuto chvíli zpracovat univerzální výpis šachet, který by odpovídal celému segmentu dodavatelů revizních šachet. Výpis šachet bude řešen v rámci Výrobně dílenské dokumentace. Zadavatel výpis revizních šachet nedodá.

K dotazu bodu 3) - Zadavatel upřesňuje přílohu zadávací dokumentace P03_ZD_Část 1_Specifikace konkrétních výrobků, která je **Přílohou č. 3** tohoto Vysvětlení, doplnění č. 4.

Přílohy:

1. Příloha č. 1_ZD_Část 3_SOL_02až10_GK&TK&ČS_LAŠ_VV
2. Příloha č. 2_ZD_Část 3_SOP_01až03_GK&TK&ČS_PĚN_VV
3. Příloha č. 3_ZD_Část 1_P03_Specifikace konkrétních výrobků

V Laškově dne 18.7.2019


.....
Ladislav Jedlička
osoba oprávněná za zadavatele jednat

**KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚNČÍN - LAŠKOV**
798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73