



LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	OZN SKLADBY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU
201	SPOJOVACÍ KRČEK	51,21 m²	3360	SV10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KAZETOVÝ POHLED
202	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,81 m²	4430	SV11	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA
203	VÝTAH	3,79 m²				
204	SCHODIŠTĚ	32,84 m²	3750	SV10	POLYURETANOVÁ STĚRKA	KAZETOVÝ POHLED
205	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	21,52 m²				

- 01 ŠACHTA - SLOUŽÍ POUZE PRO ODVĚTRÁNÍ CHÚC
- 02 PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1-FIX
- 03 POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EI 30 DP3-S200,C
- 04 POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EW 30 DP1
- 05 POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EW 30 DP3
- 08 PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-FIX
- 10 PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 90 DP1-FIX
- 13 PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1-FIX
- 14 POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EI 30 DP1-C
- 17 PROSKLENÁ STĚNA V POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉM PROSTORU SOUSEDNÍHO PÚ - POŽÁRNÍ ODOLNOST
- 18 OBVODOVÁ STĚNA V POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉM PROSTORU SOUSEDNÍHO PÚ - POŽÁRNÍ ODOLNOST

- LEGENDA PO:
- H₂₅ VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - hadicový systém s hadicí o jmenovité světlosti 25mm
 - DVEŘE NEUZAMYKATELNÉ NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM
 - na CHÚC - dle ČSN EN 1125
 - ostatní - dle ČSN EN 179
 - ➡ VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
 - ➡ SMĚR ÚNIKU
 - PROSTOR ŠACHTY
 - PROSTOR CHÚC-B
 - △ REI xx DP1 STROPY - POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDOLA
 - (R)EW xx DP1 STĚNY
 - R xx DP1 NOSNÉ KONSTRUKCE
 - x ▲ PHP PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
 - Nx.xx - X POŽÁRNÍ ÚSEK - STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
 - - - HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 - - - - - ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST
 - ☒ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 - ☒ NUCENÉ VĚTRÁNÍ
 - ⓑ OZNAČENÍ CHÚC TYPU B
 - EPS PROSTOR VYBAVENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
 - ☒ SÍRĚNÝ
 - POŽÁRNÍ IZOLACE
 - ☒ POŽÁRNÍ Klapka
 - ☒ POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
 - Š INSTALAČNÍ ŠACHTA - zařazena do II. SPB
 - sousední PÚ v I-IV. SPB - stěny REI 30 DP1, uzávěry EW 30 DP1
 - sousední PÚ v V. SPB - stěny REI 45 DP1, uzávěry EW 30 DP1
 - sousední PÚ v VI. SPB - stěny REI 60 DP1, uzávěry EW 30 DP1
 - sousední PÚ v VII. SPB - stěny REI 90 DP1, uzávěry EW 45 DP1
 - požární uzávěry ústící do CHÚC a LZ2 - EI-S200
 - Š2 ŠACHTA ELEKTRO - zařazena do II. SPB, předěly po 15m
 - sousední PÚ v I-VI. SPB - nenosné stěny EI 60 DP1, uzávěry EI 30 DP1-C-S200
 - sousední PÚ v VII. SPB - nenosné stěny EI 90 DP1, uzávěry EI 45 DP1-C-S200
 - V VÝTAHOVÁ ŠACHTA - zařazena do II. SPB
 - sousední PÚ v I-IV. SPB - stěny REI 30 DP1, uzávěry EW 30 DP1
 - sousední PÚ v V. SPB - stěny REI 45 DP1, uzávěry EW 30 DP1
 - sousední PÚ v VI. SPB - stěny REI 60 DP1, uzávěry EW 30 DP1
 - sousední PÚ v VII. SPB - stěny REI 90 DP1, uzávěry EW 45 DP1

VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. HUF		
VYPRACOVAL:	Ing. Kreuzwieserová		
KONTROLOVAL:	Ing. HUF		
KRESLIL:	Ing. Kreuzwieserová		
STUPEŇ PD: Dokumentace pro provedení stavby			DATUM 02/2025
INVESTOR: Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady			FORMÁT A2
MÍSTO STAVBY: parc.č. 5135, 1597 a 1598/1, k.ú. Poděbrady			ČÍSLO ZAKÁZKY 038-LH24
Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady			STUPEŇ DPS
Télocvična ZŠ TGM Poděbrady			SOUBOR 038-LH24
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO 1:125	ČÍS. VÝKRESU 03	
Půdorys 2.NP (z pohledu PBŘ se jedná o 3.NP)			