OBVODY NA ROZVADĚČ RT01

OBVODY NA ROZVADĚČ RT01

OBVODY NA ROZVADĚČ RT01

OBVODY NA ROZVADĚČ RT1

OBVODY NA ROZVADĚČ RTH

OBVODY NA ROZVADĚČ RT01

1WS SV2
RC-PLUS NEXT N 230

V02/SV2

UZEM. OCEL. KCE SCHODIŠTĚ.
(PLUS MĚŘÍCÍ BOD UZEM. SOUSTAVY)

SV1 N3 S31 ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ SZ

V03/SV1 N4

PROSTOR POD MEZIPODESTOU 1PP-1NP

SZ

UZEM. OCEL. KCE SCHODIŠTĚ.
(PLUS MĚŘÍCÍ BOD UZEM. SOUSTAVY)

SZ

ZKUŠEBNÍ SVORKA V KRABICI S OTEV. VÍKEM VE FASÁDĚ
PRO MĚŘENÍ ZEMNÍCÍ SOUSTAVY OBJEKTU.
NAPOJENÍ VIZ. VÝKRES ZEMNÍCÍ SOUSTAVY.

S28 CVIČEBNÍ SÁL

S29 NÁŘADOVNA

S30 SKLAD VENKOVNÍ

S26 SPRCHY ŽENY

S24 SPRCHY ŽENY

S22 SPRCHY MUŽI

S20 SPRCHY MUŽI

S25 ŠATNA ŽENY

S23 ŠATNA ŽENY

S21 ŠATNA MUŽI

S19 ŠATNA MUŽI

S05 CHODBA

S13 CHODBA

S14 WC IMOBIL

S15 WC ŽENY

S16

S17

S18 WC MUŽI

S12 ÚKLID

S11 SKLAD

S08

S07 ŠATNA ZAMĚST.

S09

S10 KABINET

S04 SCHODIŠTĚ

S03 VÝTAH

S02 TECH. MÍST.

S01 SPOJOVACÍ KRČEK

RT01

S32 ROZVADĚČ

059 SKLAD

ROZVODY V TR. PVC NA POVRCHU

058 CHODBA

065 NÁHRADNÍ ZDROJ

064 EPS a NO

063 SKLAD

062 WC

057 PLYN

056 UČEBNA

071 CHODBA

002 STROJOVNA VZT

ROZVODY V TR. PVC NA POVRCHU.

PROSTOR POD MEZIPODESTOU 1PP-1NP

ČERPADLO V RETENČNÍ NÁDRŽI
ČERPÁNÍ UŽITKOVÉ VODY

ČERPADLO V RETENČNÍ NÁDRŽI
PŘEČERPÁVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY

RTH WL ČERP2
CXKHRJ 5x2,5 / KPF 40

RTH WL ČERP1
CXKHRJ 5x2,5 / KPF 40

FEZN 10 VE VÝKOPU.
NAPOJENÍ NA UZEM. SOUSTAVU TĚLOCVIČNY.

PŘELOŽENÍ STÁV. SVODU HROMOSVODU.
NOVÝ SVOD BUDE PŘICHYCEN K DEŠŤOVÉMU SVODU.

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:
VIZ. VÝKRES E 02

POZNÁMKA:
- ROZVODY ULOŽENY NAD PODHLEDY STROPŮ,
  SVODY K PŘÍSTROJŮM ULOŽIT POD OMÍTKOU
- EL. ROZVODY PRO PROFESE VZT A ÚT ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD MaR
- ROZVODY PRO PBZ BUDOU PROVEDENY S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ P60-R
- PROSTUPY VODIČŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT
  POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI V KVALITĚ EI 60 DP1
- PRO VÝVODY NA FASÁDĚ V ZATEPLENÍ INSTALOVAT KRABICE KEZ NEBO MONTÁŽNÍ DESKY MDZ
- PŘESNÁ POLOHA POHYBOVÝCH ČIDEL BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI
  S PŘIHLÉDNUTÍM KE SKUTEČNÝM POMĚRŮM

POZN. 1:
VYPÍNAČE PRO MOŽNOST TRVALÉHO ZAPNUTÍ OSV. (PŘEKLENUTÍ POHYBOVÉHO ČIDLA).
UMÍSTIT cca +2,3 m NAD PODLAHOU.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3 a 2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 12/2024

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. ! Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. ! Textová část je nedílnou součástí dokumentace. ! Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. ! Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.

LAPLAN
LAPLAN a.s. , Cejl 504/38, 602
00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 191,55 m n. m. - B.p.v.

Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

Název stavby	k.ú. Poděbrady 723495, Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Místo	Město Poděbrady, Jiřího náměstí 2ó/I, 290 31 Poděbrady
Stavebník	
SO 01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	
Stavební objekt	D.1.4.4 Silnoproud
Část dokumentace	provádění stavby
Stupeň dokumentace	PÚDORYS 1PP

Ing. Filip Vacek	Projektant HIP
Ing. Radim Florian	Vypracoval
Ing. Jaroslav Zvonař	Odpovědný projektant

Název výkresu			Měřítko	Formát
E 01	00	2025-01	m	36-2308
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky Sada