



Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.

RT3 - ROZVADĚČ 3NP

TYPIZOVANÁ OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA, IP 30/20, In=80 A, ik=7 kA

DVEŘE ROZVADĚČE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DPI-S

ROZM.: 600x1800x200 MM

PŘÍVOD VRCHEM

VÝVODY SPODEM a VRCHEM

PRO KABELOVÉ VÝVODY INSTALOVAT ŘADOVÉ SVORKY RS.

INSTALOVAT PŘÍSTROJE S MIN. ZKRATOVOU ODONOSTÍ 10 kA

ROZMĚRY ROZVADĚČE PŘED VÝROBOU PROVĚRIT SE SKUTEČNÝM MONTÁŽNÍM PROSTOREM

A OSAZENÍM OKOLNÍCH PRVKŮ (NAPŘ. HYDRANTY, ZÁRUBNĚ).

PŘÍSTROJOVOU NÁPLŇ OSADIT TAK, ABY V BUDOUCNU BYLO MOŽNÉ DOPLNĚNÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 191,55 m n. m. - B.p.v.

Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

Název stavby				
k.ú. Poděbrady 723495, Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady				
Místo				
Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady				
Stavebník				
SO 01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY				
Stavební objekt				
D.1.4.4 Silnoproud				
Část dokumentace				
provádění stavby				
Stupeň dokumentace				
ROZVADĚČ RT3				
		-	-	
Název výkresu		Měřítko	Formát	
E 15	00	2025-01	m	36-2308
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky
				Sada

Ing. Filip Vacek
Projektant HIP
Ing. Radim Florian
Vypracoval
Ing. Jaroslav Zvonář
Odpovědný projektant

