

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

ZADAVATEL: město Nýrsko
Sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Zastoupený: Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města
IČ: 00255921

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM VE MĚSTĚ NÝRSKO - PS 01, 02 - KOTELNA HU“

V Plzni dne 10. ledna 2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

Výše uvedený zadavatel Vám na základě dotazů uchazečů sděluje následující informace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v **otevřeném** řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2017-036087**.

Dotaz č.1:

TECHNOLOGIE KOTELNY

DÁVKOVACÍ KOMPLET S VODOMĚREM:

Prosím o informaci ohledně protitlaku, jaký bude v místě, kam bude vřazena vychlazovací armatura a do ní bude vřazen vstříkovač pomocí kterého budou dákovány korekční chemikálie.

Jaká délka je výtlačné hadice (od výtlačného ventilu dávkovacího čerpadla po vstříkovač)?

Odpověď č.1:

Do 3m, ostatní délka řešena potrubím. Protitlak v systému 0,45 - 0,5MPa.

Dotaz č.2:

TECHNOLOGIE KOTELNY

DUPLEXNÍ ZMĚKČOVACÍ FILTR:

Kde bude instalován změkčovací filtr? Bude instalován na studené pitné vodě? Pokud ano, musí být trvale pod tlakem surové vody v rozmezí 3 až 8 bar - jaký je tlak surové vody?

Odpověď č.2:

Bude instalován na studené vodě viz.technologické schéma (potrubí 1.6) , tlak studené vody - 5bar.

S pozdravem

MAZEPPA s.r.o.
Barrandova 404/28
326 00 Plzeň
DIČ: CZ27187039



Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. 723968521