




Legenda:

- ZOTK

EPS

SV - X

Y X

K

K2

K235x75

profese silnoprúd zajišti napájení rozvodnice die požadavku ZOTK

profese silnoprúd zajišti napájení rozvodnice die požadavku EPS

stoupací vedení napojené z elektronické rozvaděče napojené z rozvaděče RSS

osvětlení typy svídek jsou součástí návrh architekta

nouzové osvětlení typy svídek jsou součástí návrh architekta

polohy bodů

kabelový žlab K23 vnitřní vlna pro uložení kabeláže žlaby upravené do stropu

kabelový žlab navržený pro svítelné a spínací propoje

mimo kabelové žlaby bude instalace uložena v tuhých ochranných trubkách 150x HA

Pozn.1
tlaková průchodka
řešena ve výkrese uzemnění

vyp. č. 6 IP-44 nástěnný

vyp. č. 1 IP-20

vyp. č. 1 IP-44 nástěnný

zás. 230 V IP-44 nástěnná

vývod 1 fázeový ukončený IP44

vývod 3 fázeový ukončený IP44

vývod ovládací garáž. roleta

napájení objektu

kabelové rozvody pro napájení napájení HČP-x

kabelové rozvody napájení rozvodnic, osvětlení, technologie zásuvkové rozvod 230 V
- Technická zpráva a výkresy detailů jsou nedílnou součástí PD.
- + 0,000 = 323,0 BPV
- Atelier..**
Ing. arch. Kryštof Štaic
Ošepného ul. 2
110 00 Praha 1
tel: +420 226 008 81
- Dostupné bydlení - Kolovraty
MČ Praha - Kolovraty
- architekt: Ing. arch. Kryštof Štaic
inženýr: Bc. Martin Janáček
datum: 02.03.2021
- formát: A1
profil: cadfile: est1 pp-dwg
- 1:50
dokumentace pro provedení stavby
- elektro**
1.PP
půdorys
silnoprúdová elektrotechnika
- D.1.4.ESI2**