

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.
Identifikační údaje o zadavateli Název: Sídlo: IČ:	Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 2 a č. 3 – ze dne 15.02.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ust. § 98 odst. 3) zákona a dotazu dodavatele (formou: dotaz – odpověď). Formulace dotazů je doslovně převzata.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 a č. 3:

Dne 11.2.2021 obdržel zadavatel tuto žádost dodavatele č. 2.
Žádáme o upřesnění našich dotazů. Popř. doplnění chybějících položek do VV elektro.

Dne 12.2.2021 obdržel zadavatel tuto žádost dodavatele č. 3.
Prosím o info k dotazům.

Dotaz 2/1:

Prosím o specifikaci typu krabice, a protože tato položka obsahuje pouze montáž i doplnění položky pro dodávku materiálu.

232	650012111R00	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	kus	357,00000
33	650012161R00	Montáž krabice kruhové do dutých stěn bez zapojení	kus	151,00000

Dotaz 2/2:

Prosím o jasnou specifikaci rozvodnice (nejlépe výkres případně odkaz).

Rozvodnice elektroměrové RPE 23 –	
0+6	

Dotaz 2/3:

Prosím o jasnou specifikaci položek – stožár, anténa, ant. IV-V pásmo nad 10 prvků, výložné ráhno se třmenem, Anténní zesilovač, Rozvodnice STA na omítku atd. nejsou jasně specifikovány, takhle mi to nikdo z dodavatelů neocení.

na část Montáž sdělovací a zabezp.tech

Dotaz 2/4:

Prosím o bližší specifikaci položek.

položky – zásuvka zapuštěná 10/16A pro sporák, a pro zásuvku 400V 8ks, Tablo tlačítkové min. 7 tlačítek 1ks...

Dotaz 2/5:

Prosím doplnit do VV dodávku manžety

237	650023123R00	Montáž protipožární kabelové manžety - strop	kus	5,00000
-----	--------------	--	-----	---------

Dotaz 2/6:

Ve VV Díl M22 – Montáž sděl. a zabezp. techniky neřeší se slaboproudé rozvody, v každém byt. rozvaděči je trafo na zvonek, ale ve VV v pol. č. 249 je uvedeno tablo se sedmi tlačítky, co platí?

Dotaz 2/7:

Přívod do bytu 2C je veden přes byt 2B - to lze?

Dotaz 2/8:

Kuchyně-do kuchyně vede pouze jeden přívod 230V – není to v dnešní době málo?

Dotaz 2/9:

V koupelně postrádám zásuvku pro sušičku, bude?

Dotaz 2/10:

V garážích nejsou žádné zásuvky – nebudou vůbec instalovány?

Dotaz 2/11:

M.č.1.09 ventilátor, kdo ho spíná?

Dotaz 2/12:

Přívod do BD je stávající?

Dotaz 2/13:

Elektroměrový rozvaděč je navržen pro 6 účastníků, kam se připojí ostatní?

Dotaz 2/14:

Rozvaděč RS, pokud má světelný okruh předřazený proudový chránič, tak tento okruh musí mít samostatný proud. chránič (ČSN 332130, ed3, bod 5.2.9).

Dotaz 2/15:

Rozvaděče bytové – dtto jako bod 9.

Dotaz 12/6:

Ve výpisu je uveden v bodě 255 proud. chránič 16/1N/003, kam jsou určeny?

Dotaz 2/17:

Ve všech byt. rozvaděčích chybí svodiče přepětí.

Dotaz 3/1:

Prosím doplnit montáž 6 ks dřezů do VV.

Dotaz 3/2:

V TZ ZTI se píše o stojánkové, co platí?

Dotaz 3/3:

Ve VV chybí sifon pro myčku a pračku – prosím doplnit do VV.

Dotaz 3/4:

Ve výkrese KAN. půdorys 1NP č. 06 je veškerá ležatá kanalizace jak dešťová, tak splašková uvedena v dimenzi DN-150, ve VV venkovní kanalizace je uvedena i dimenze DN-110 a 125, prosím o opravu VV dle výkresu.

Dotaz 3/5:

Ve výkrese KAN. půdorys 1NP č. 06 je veškerá ležatá kanalizace, jak dešťová, tak splašková vedena pod stávajícím objektem, ve VV jsem nenašel položky na bourání stáv. podlah, výkopy v uzavřeném objektu + zasypy + doplnění bet podlah po výkopech. Prosím o případné doplnění položek pro tyto práce.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE ŽÁDOSTI č. 2 a č. 3:

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci ke každému bodu v žádosti takto:

Vysvětlení dotazu 2/1:

Soupis prací je po dotazu revidován a opravený s doplněním obou položek.

Vysvětlení dotazu 2/2:

Bude nově osazena rozvodnice pro 6 elektroměrů (zbývající 2 elektroměry budou osazeny ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči). Navrhovaná rozvodnice bude provedena jako vestavěná plechová skříň o rozměrech: š. cca 680 mm, výška cca 1760 mm (v místě 1 stávajícího rozvaděče v m.č. 1.01). Všechny hlavní jističe budou 3x16A – byty i společná spotřeba.

Vysvětlení dotazu 2/3:

Pro STA předpokládáme použití stavebnice složené z prvků pro společnou televizní anténu pro příjem signálu DVB-T2, popis vybraných prvků doplněn do výkazu výměr – soupisu prací.

Vysvětlení dotazu 2/4:

Bylo upřesněno ve výkazu výměr (soupisu prací), jedná se pouze o 1 zásuvku 400V a 7 krytých přípojných krabiček se svorkovnicí 400V pro připojení kuchyňských sporáků.

Vysvětlení dotazu 2/5:

Dodávka doplněna do výkazu výměr – soupisu prací.

Vysvětlení dotazu 2/6:

Platí zvonkové tablo pro 7 bytů u hlavního vstupu.

Vysvětlení dotazu 2/7:

Přívod do rozvaděče R2C bude pod stropem 1.NP – tedy přes stávající sklepy.

Vysvětlení dotazu 2/8:

Rozpočtovat dle soutěžní dokumentace.

Vysvětlení dotazu 2/9:

V koupelnách je vyvedena zásuvka pro pračku jako samostatný okruh. Se samostatným okruhem pro sušičku nebylo počítáno – další viz bod 8.

Vysvětlení dotazu 2/10:

Se zásuvkami se nepočítá z důvodu společné spotřeby.

Vysvětlení dotazu 2/11:

V m.č. 1.09 není navržen ventilátor. Obecně platí, že ventilátory budou napojeny na světelný spínač v dané místnosti.

Vysvětlení dotazu 2/12:

Ano. Předpokládáme využití stávajícího přívodu.

Vysvětlení dotazu 2/13:

Viz odpověď bodu „2“.

Vysvětlení dotazu 2/14:

Do výkazu výměr – soupis prací uznatelné – bylo doplněno 17 ks kombinovaných nadproudových chráničů (chránič + jistič v jednom zařízení) pro samostatné světelné okruhy.

Vysvětlení dotazu 2/15:

Dtto dle bodu „9“.

Vysvětlení dotazu 2/16:

Viz odpověď na dotazy č. 1.

Vysvětlení dotazu 2/17:

Přepětíová ochrana pro byty není navrhována. Není tedy ani ve výkazu výměr.

Vysvětlení dotazu 3/1:

Doplněno do soupisu prací (výkazu výměr) ZI uznatelné.

Vysvětlení dotazu 3/2:

Změna baterie na stojánkovou opravena v soupisu prací (výkazu výměr) ZI uznatelné.

Vysvětlení dotazu 3/3:

Doplněno (původně v položce sifon pro dřez – nově rozděleno na položku 13 a 13b – 7 a 7 kusů.

13	725 86-0202.R00	Sifon dřezový , DN 40, 50, 6/4"	kus	7,00	pův.14ks
13b	725860180R00	Sifon pračkový, DN40/50	kus	7,00	

Vysvětlení dotazu 3/4:

Porubí kanalizace bude ponecháno, protože se jedná o předpokládaný rozsah po odkrytí stávající kanalizace, a to pro opravy a dopojení potrubí.

Vysvětlení dotazu 3/5:

Oceněno v části 001 Souhrnný, stavební a EI rozpočet – uznatelné – změna č.2

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá dodavatelům opravené a doplněné tyto části zadávací dokumentace:

- **001 Souhrnný stavební a EI rozpočet – uznatelné náklady – změna č. 1 a č. 2**
- **0011 dílčí - D.1.4.1-ZTI-VODO-KAN – uznatelné – změna č. 1**

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování nabídky použili tyto nové dílčí soupisy prací, jelikož tyto nové dokumenty nahrazují původní.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace je změnou zadávacích podmínek.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace také odesláno zájemci, který požadoval vysvětlení a to prostřednictvím e-mailové pošty.

Toto vysvětlení je nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se výše uvedené veřejné zakázky. Ostatní části zadávací dokumentace se tímto nemění.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 1 a změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovení § 99 odst. 2) zákona.

Původní lhůta, stanovená ve výzvě k podání nabídek se mění a prodlužuje o 3 pracovní dny, aby všichni dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se mění a prodlužuje a končí dne 03. 03. 2021 v 09:00 hodin.

Zadávací lhůta a lhůta pro podání nabídek je rovněž upravena na Profilu zadavatele v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č.2 a č.3.

V návaznosti na změnu popsanou výše dochází i ke změně termínu pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vranov nad Dyjí, dne 15.2.2021.
Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: