

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

Název veřejné zakázky: **Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí včetně zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 5219

Identifikační údaje o zadavateli

Název: České přístavy, a.s.

Sídlo: Jankovcova 6, 170 04 Praha 7

IČ: 45274592

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Položky číslo 9, 15, 16 a 17 v Připojovací komunikace.xls na listu SO 850 nejsou předmětem zakázky, z tohoto soupisu se vypouštějí a dodavatelé je nebudou oceňovat.

Dodavatelé si tedy v Připojovací komunikace.xls na listu SO 850 opraví stávající znění položek:

9	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	23 613,00	0,00	0,00
			v rovině 5 556 m2, ve svahu 2 315 m2 kosení, vyhrabání, naložení a odvoz posečené trávy, zalévání, dosev nevzešlých nebo zašlých míst uvažuje se celkem 3x $3 \cdot (5556 + 2315) = 23\,613,0000 \text{ [A]}$ Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
15	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	189,90	0,00	0,00
			v následujícím roce po výsadbě				
			položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče				
16	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	4 680,00	0,00	0,00
			3x za vegetační období po dobu 5 let po výsadbě plocha = délka výsadbových linií x 1,0 m odplevelení, podle potřeby hnojení, odstranění suchých a poškozených větví v případě nutnosti postřik proti chorobám a škůdcům $(20 + 4 + 4 + 6 + 6 + 36 + 70 + 52 + 114) \cdot 1,0 \cdot 3 \cdot 5 = 4\,680,0000 \text{ [A]}$				



položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

17	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	1 680,00	0,00	0,00
			3x za vegetační období po dobu 5 let po výsadbě odplevelení výsadbové mísy, podle potřeby hnojení, tvarovací řez, odstranění poškozených větví v případě nutnosti postřik proti škůdcům a chorobám kontrola a postupné uvolňování jutového obalu kmene, kontrola kotvení kmene včetně odstranění kotvení kmene (nejdříve však za tři roky po výsadbě) $112 \cdot 3 \cdot 5 = 1\,680,0000 [A]$ odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				

následovně:

9			POLOŽKA VYPUŠTĚNA				

15			POLOŽKA VYPUŠTĚNA				

16			POLOŽKA VYPUŠTĚNA				

17			POLOŽKA VYPUŠTĚNA				



INFORMACE 2

Dodavatelé si v Připojovací komunikace.xls na listu SO 850 opraví stávající znění položky 21:

21	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	125,02	0,00	0,00
			Ize použít vodu z Labe opakované zalití vysazených dřevin v následujících 3-8 týdnech po výsadbě podle počasí: - keře 4x 15 l/ks - stromy 4x 50 l/ks zálivka v době sucha během následujících 5 let po výsadbě - uvažuje se 2x za rok keře 15 l/ks stromy 50 l/ks uvažuje se 4x po provedení výsadby a 2x ročně v následujících 5 letech po výsadbě $(14*15*222+14*50*112)/1000=125,0200 [A]$ položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				

následovně:

21	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	17,86	0,00	0,00
			Ize použít vodu z Labe opakované zalití vysazených dřevin 5. a 12. den po výsadbě: - keře 2x 15 l/ks - stromy 2x 50 l/ks $(2*15*222+2*50*112)/1000=17,8600 [A]$ položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				

INFORMACE 3

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává soubor Připojovací komunikace-list SO 850 - revize20180314.xls, který obsahuje list SO 850 s provedenými opravami dle INFORMACE 1 a INFORMACE 2 (dodavatelé zde mají kontrolu, jak mají opravy provést).

INFORMACE 4

Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **16. 4. 2018** Čas: **10:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **16. 4. 2018** Čas: **10:01 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.



DOTAZ 1

- **Položky soupis stavebních prací, dodávek a služeb**

SO 850 Vegetační úpravy

16	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	4 680,00
		3x za vegetační období po dobu 5 let po výsadbě		
17	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	1 680,00
		3x za vegetační období po dobu 5 let po výsadbě		
21	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	125,02
		zálivka v době sucha během následujících 5 let po výsadbě		

Předmětem plnění je následná péče vysazených dřevin v trvání 5ti let po výsadbě?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel upouští od následné péče o vysazenou zeleň po dobu 5ti let po výsadbě. Viz. INFORMACE 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

U položky číslo 21 provedena úprava a zahrnuje zmenšený počet záливок - opakované zalití vysazených dřevin 5. a 12. den po výsadbě. Viz. INFORMACE 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 2

Přílohu č. 6 smlouvy o dílo - Harmonogram uchazeč vypracuje na celou dobu realizace včetně následné péče – tedy na dobu realizace + 5 let?

ODPOVĚĎ 2

Přílohu č. 6 smlouvy o dílo – Harmonogram uchazeč vypracuje na celou dobu realizace, avšak bez pěti let následné péče o vysazenou zeleň, která již není předmětem zakázky.

DOTAZ 3

- **Z “Oznámení o zahájení zadávacího řízení” cituji:**

II.2.7 Doba trvání zakázky - Doba trvání v dnech: 150. Jiný termín či doba plnění v zadávací dokumentaci není.

Doplní zadavatel zadávací dokumentaci o předpokládané termíny realizace díla?

ODPOVĚĎ 3

Termín dokončení je v zadávací dokumentaci definován na straně 5 Svazku 3 – Vzor návrhu smlouvy o dílo.

Příloha:

Připojovací komunikace-list SO 850 - revize20180314.xls

