

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

Nová MŠ Šaratice-II. etapa

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: **Obec Šaratice**
Sídlo: Náves 83, Šaratice 683 52
IČ: 00292346
Oprávněná osoba zadavatele: Karel Kalouda

2 ZÁSTUPCE ZADAVATELE - SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ DLE § 43 ZZVZ

Smluvní zastoupení: **Jan Husák**
Sídlo: 664 54 Těšany 347
Kancelář: K Nádraží 191, 664 59 Telnice
IČ: 75751313
Telefon: +420 602 796 611
ID datové schránky: w57rxw6
E-mail: husakml@seznam.cz
Spolupracující osoba: Husák Invest Management, s. r. o., Mgr. Jan Husák

3 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Ve výpisu prvků je požadavek: součinitel prostupu tepla celého výrobku min. $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Toto je nesplnitelné. Prosím o vyjádření, zda se nejedná o prostup na sklo $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Jak je uvedeno níže - požadavek na prostup tepla lze splnit - samozřejmě není nutné přesně dodržet hodnotu 0,6 viz například hodnota 7 komorového okna s trojsklem 0,64.

***Osmikomorový profil**, se kterým může být dosaženo koeficientu tepelného prostupu U_w až $0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$ a **profil sedmikomorový**, který v ideální konstelaci dosahuje U_w až $0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$.*

Nižší číslo znamená lepší izolaci a setiny hodnoty prostupu tepla nemají vliv na celkovou tepelnou ztrátu budovy, na kterou bylo navrženo vytápění.

4 ZÁVĚR

Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Telnici dne (viz el. podpis)

Jan Husák v. r.
smluvní zástupce zadavatele