



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100



Elektronicky podepsáno
Ing. Jana Ronovská
Datum: 02.01.2024 11:55:22

PFProjekt, s.r.o.
Michaela Chrapová
Soukenická 64/22

274 01 Slaný

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVL-86597/2023/340/Ta
PVL-17537/2023/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. P. Tauber/376

DATUM
28. 12. 2023

Tuchlovice oprava místních komunikací lokalita JIH

- dokumentace pro společné povolení

k.ú. Tuchlovice, okr. Kladno, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-05-0100-0-00

VÚ povrchových vod: BER_0910 Loděnice od pramene po Lhotecký potok

VÚ podzemních vod: 51310 Rakovnická pánev (HGR 5131)

STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ

Datovou schránkou ze dne 7. 12. 2023 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro společné povolení „**Tuchlovice oprava místních komunikací lokalita JIH**“, kterou vypracovala společnost PFProjekt, s.r.o., Slaný v 11/2023. Investorem je Obec Tuchlovice.

Stavba se nachází v povodí drobného vodního toku Tuchlovický potok IDVT 10101978, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Projektový návrh řeší rekonstrukci uličního prostoru místních komunikací a doprovodné technické infrastruktury v dané lokalitě.

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy: Místní komunikace s asfaltovým krytem vozovky jsou nově navrženy v poloze zhruba uprostřed uličního prostoru dotčených ulic tak, aby k nim bylo možné vhodným způsobem přidružit přilehlé chodníky, parkovací pásy a pásy zeleně. 1. úsek, ulice Školní: Komunikace odbočující z páteřní komunikace (ulice Na Hradčanech) s délkou úpravy 234,69 m, je hlavní komunikací obsluhující dotčenou lokalitu. 2. úsek, ulice Za Humny I: Komunikace odbočující vlevo z ulice Školní v km 0,11595, s délkou úpravy 243,39 m. 3. úsek, ulice Za Humny II: Komunikace odbočující vlevo z ulice Školní v km 0,17247, s délkou úpravy 241,00 m. 4. úsek, Pod Školou: Komunikace odbočující vpravo z ulice Školní v km 0,22616, s délkou úpravy 137,88 m. Nově navrhované komunikace a přilehlé zpevněné plochy jsou navrženy v proměnném podélném a příčném sklonu tak, aby byl zajištěn plynulý odtok vody z povrchu zpevněných ploch směrem ke zvýšenému obrubníku, a dále do obnovených, případně nově navržených uličních vpustí a žlabů. Stávající vpustí, které nebudou obnoveny, budou zrušeny a jejich přípojky zaslepeny. Plochy s parkovacím stáním budou částečně provedeny s povrchem z vegetační (vsakovací) dlažby z důvodu zabránění nadměrného odtoku povrchových vod do stávající dešťové kanalizace. Celková kapacita je 24 podélných stání a 33 stání ve vjezdech. Odvodnění nově navržených chodníků je zajištěno příčným sklonem 2,0 % směrem k vozovce. Odvodnění zemní pláně zpevněných ploch je zajištěno jejím sklonem v hodnotě 3,0 %, přičemž v nejnižším místě pláně je navržena podélná drenáž, která bude zaústěná do nově navržených vpustí.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

SO 301 - Dešťová kanalizace: Tato část projektové dokumentace řeší návrh nových odvodňovacích prvků a jejich připojení do stávající kanalizace. Bude provedena výměna dešťových přípojek od domů v ulici. Stávající dešťová kanalizace je tvořena sestavou uličních vpustí a žlabů, napojených do betonového potrubí DN 100 – 500, s napojením do páteřní dešťové kanalizace DN 500.

SO 401 - Rozvody NN a VO: Předmětem je samotná výstavba stožárů včetně nových svítidel VO pro zajištění nasvícení jednotlivých ulic v rámci rekonstrukce chodníkových částí včetně pokládky nových kabelových souborů v dimenzi CYKY16 a řádného napojení nových svítidel VO na stávající rozvod veřejného osvětlení obce Tuchlovice.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Tuchlovice oprava místních komunikací lokalita JIH“** za předpokladu splnění této podmínky:
- Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.

Dle předloženého zakresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice v S-JTSK:

Začátek silnice ul. Školní X = 1033573, Y = 772868.

Konec silnice ul. Školní X = 1033598, Y = 772642.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4