

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-304485-2/ČJ-2023-010306

Kladno 28. prosince 2023

Počet stran: 2

Přílohy: 4

PFProjekt s.r.o.
Soukenická 64/22
274 01 Slaný

Závazné stanovisko "Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita JIH"

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a) a b); § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění

S O U H L A S Í

s rekonstrukcí místních komunikací ul. Národního odboje, ul. Za Humny I, ul. Za Humny II, ul. Školní, ul. Pod Školou v obci Tuchlovice

Toto stanovisko je vydáváno za předpokladu splnění následujících podmínek:

- parametry projektu budou v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6056,
- nově vysázená zeleň nebude narušovat rozhledové poměry u míst pro přecházení,
- u budoucího místa pro přecházení u č.p. 240 v ul. Národního odboje bude umístěn pouze varovný pás a nebude zde umístěno vodorovné dopravní značení. Signální pás a vodorovné dopravní značení zde bude umístěno současně s protilehlou chodníkovou plochou,
- SDZ a VDZ bude v souladu s vyhl. 294/2015 Sb., TP 65 a TP 133,
- stávající SDZ IZ 8a, IZ 8b bude upraveno, do SDZ bude přidáno SDZ A 7b,
- před ul. Pod Školou bude umístěno SDZ IP 10a
- nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou námi potvrzené situace,

O d ů v o d n ě n í:

Předmětem předložené dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce "Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita JIH" je návrh rekonstrukce místních komunikací v obci Tuchlovice. Součástí rekonstrukce místních komunikací je rekonstrukce a vybudování nových chodníků s minimální šíří 1,5 m a s příčným sklonem maximálně 2 %. Podélný sklon chodníku v určitých úsecích nesplňuje požadavky dle vyhlášky 398/2009 Sb., příloha 2 bod 1.1.2., která předepisuje maximální podélný sklon chodníku 8,33 %, čemuž nelze ve stávajícím terénu vyhovět, jelikož nový chodník kopíruje podélný sklon

vozovky. Z hlediska BESIP souhlasíme s udělením výjimky pro navržený podélný sklon až 9,5%. Chodník bude zvýšen oproti komunikaci silniční obrubou výšky 100 mm. Součástí návrhu je vybudování míst pro přecházení a přechodu pro chodce na přehledných úsecích. Část míst pro přecházení a přechod pro chodce jsou navrženy v rámci zvýšených křižovatkových ploch. Šíře komunikací jsou navrženy 3,5 m - 6,0 m. Na obousměrných komunikacích se šíří 3,5 m budou na vhodných místech umístěny výhybny. V rámci oblasti dojde k vybudování 24 parkovacích stání.

Policie České republiky, jako dotčený orgán vydávající stanoviska s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. (za předpokladu dodržení výše zmíněných podmínek)

Vyřizuje:
por. Bc. Zdeněk Laštovička
tel. 974 873 256

npor. Bc. Radim Plevák
vedoucí DI Kladno