



LEGENDA POTRUBÍ:

	OTOPNÁ VODA – PŘÍVOD – 70°C
	OTOPNÁ VODA – VRAT – 50°C
	STUDENÁ VODA PITNÁ
	TEPLÁ VODA
	CIRKULACE TEPLÉ VODY
	NÍZKOTLAKÝ VNITŘNÍ PLYNOVOD
	ODPADNÍ VODA

LEGENDA ARMATUR:

FZ	– FILTR NEČISTOT ZÁVITOVÝ
GKZ	– GUMOVÝ KOMPENZÁTOR ZÁVITOVÝ
KK	– KULOVÝ KOHOUT
M	– POHON ARMATURY
ODVZD	– AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
P	– MÍSTNÍ UKAZOVÁNÍ TLAKU
PV15–3	– POJISTNÝ VENTIL DN15, OTEV.PŘETL. 3 BAR
RVV	– RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL
SR	– ŠROUBENÍ
T	– MÍSTNÍ UKAZOVACÍ TEPLOMĚŘ
TC	– REGULACE TEPLoty
USK	– UDRŽBOVÁ A SERVISNÍ KOHOUT
VK	– VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
ZK	– ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
ZTI	– DODÁVKA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZ.	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	KS	POZNÁMKA
01	PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL KONDENZAČNÍ – 14 kW	1	14,0 kW (PŘI 80/60°C)
02	KOAXIÁLNÍ ODVOD SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Ø60/100	1	–
03	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU – 25 LIT.	1	–
04	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY NEPŘÍMOTOPNÝ – 68 LIT.	1	–

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

te= -15°C

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Talach	VYPRACOVAL: Ing. Antonín Talach	BAUMAS projekt, spol. s r.o.		
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž	
		Telefon	573 340 315	IČO: 07657072
		E-mail	info@bm-baumas.cz	DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov				
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov				

NÁZEV STAVBY:

PRODEJNA POTRAVIN GRYGOV

NÁZEV VÝKRESU: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
SCHÉMA ZDROJE TEPLA

FORMÁT	2x A4
DATUM	12 / 2023
Č. ZAKÁZKY	031-2021
MĚŘÍTKO N	Č. VÝKRESU D.1.4.2-02