

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	ZÁDVEŘÍ
102	PRODEJNA SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ
103	SKLAD NÁPOJŮ A OBALŮ
104	SKLAD POTRAVIN
105	KANCELÁŘ
106	CHODBA
107	ŠATNA
108	PŘEDSÍŇ
109	WC
110	CHODBA
111	SKLAD, ÚKLID

LEGENDA POTRUBÍ

- OTOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ 70°C–STATICKE VYTÁPĚNÍ
- OTOPNÁ VODA VRATNÁ 50°C–STATICKE VYTÁPĚNÍ
- IZ

POTRUBÍ IZOLOVÁNO, VIZ TABULKA

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S SE
SPODNÍM PŘÍPOJENÍM SE ZABUDOVANÝM
VENTILEM A ODVZDUŠNĚNÍM
(TYP/ VÝŠKA/ DÉLKA TĚLESA)

LEGENDA ARMATUR

- KK

KULOVÝ KOHOUT
- RŠVK

RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK–ROHOVÉ
- PV

PŘÍMÝ VENTIL
- PŠ

RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVENÍM A VYPOUŠTĚNÍM, PŘÍME
- TH

TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
- THE

ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE S ODDÁLENÝM TERMOSTATEM NA STĚNĚ
- OV,VK

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT S HADICOVOU VÝVODKOU
- AOV


AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- PT

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

POZNÁMKA:
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉM VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDE
PŘÍZPŮSOBENA TL. STAVEBNÍ KONSTRUKCE, (PŘEDPOKLAD TL. 13mm)
LEGENDA POZIC ZAŘÍZENÍ VIZ VÝKRES SCHÉMA ZDROJE TEPLA.

IZOLACE POTRUBÍ:

DN POTRUBÍ	ROZMĚR	TEPELNÁ IZOLACE OTOPNÁ VODA
DN15	ø1/2"	40 mm
DN20	ø3/4"	40 mm
DN25	ø1"	50 mm
DN32	ø5/4"	60 mm
DN40	ø6/4"	40 mm
DN50	ø2	40 mm
DN65	ø76,1x3,2	60 mm
DN80	ø88,9x3,6	50 mm



te= -15°C

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Talach	VYPRACOVAL: Ing. Antonín Talach	BAUMAS projekt, spol. s r.o.	
		Adresa	Moravská 3010/57a
			767 01 Kroměříž
		Telefon	573 340 315
		E-mail	info@bm-baumas.cz
		IČO: 07657072	DIČ: CZ07657072

INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov

NÁZEV STAVBY: PRODEJNA POTRAVIN GRYGOV	FORMÁT	3x A4
	DATUM	12 / 2023
	Č. ZAKÁZKY	031-2021
	MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.4.2-03
NÁZEV VÝKRESU: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.NP		