

LEGENDA ARMATUR:

- HUP – HLAVNÍ UZÁVĚŘ PLYNU
KKP – KULOVÝ KOHOUT S ATESTEM NA PLYN
BK-G4 – MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR (FAKTURAČNÍ) DN 25, G4 – 0,04 AŽ 6 m3/h
PRST50 – PROSTUPKA (CHRÁNIČKA) PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ PŘES STĚNU – DN 50
VZK10 – VZORKOVACÍ KOHOUT DN 10
P1 – TLAKOMĚR S ROZSAHEM 0–6 kPa VČETNĚ KOHOUTU

LEGENDA POTRUBÍ:

- — — STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
— — — NOVÁ STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA
— — — NTL ROZVOD PLYNU 2 kPa – VENKOVNÍ ČÁST / NTL PLYN. PŘÍPOJKA
— + — + — NTL ROZVOD PLYNU 2 kPa – VNITŘNÍ ČÁST

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Talach	VYPRACOVAL: Ing. Antonín Talach	BAUMAS projekt, spol. s r.o.	
		Adresa	Moravská 3010/57a
		Telefon	767 01 Kroměříž
		E-mail	573 340 315 info@bm-baumas.cz
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov		IČO:	07657072
MÍSTO STAVBY: Grygov, Valentova p.č. 374/1		DIČ:	CZ07657072

NÁZEV STAVBY:

PRODEJNA POTRAVIN GRYGOV

NÁZEV VÝKRESU: SO 04 PLYNOVODNÍ STL PŘÍPOJKA
AXONOMETRIE PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

PROSTUP PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
VE STĚNĚ S DUTINAMI



A	PLYNOVODNÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
B	OCHRANNÁ TRUBKA
C	ZDĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA S DUTINAMI
D	MINERÁLNÍ PLŠŤ 75–100 kg/m3
E	TĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM