

Midakon s.r.o.
Ing. Milan Sedlák
Na Návsi 18/4
620 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM-36900/2020/5203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 14.10.2020
------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------

Lávka přes řeku Svitavu

(k.ú. Blansko; ORP Blansko; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-02)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP objektu "SO 201 – Lávka přes řeku Svitavu" v k.ú. Blansko, kterou zpracoval Ing. Milan Sedlák, Midakon s.r.o v 09/2020, investorem stavby je Město Blansko.

Stavba lávky úzce souvisí s plánovanou stavbou nákupního centra OC Blansko, ulice Poříčí. Lávka spojuje cyklostezku na pravém břehu řeky Svitavy (pomocí přístupového chodníku a schodiště) a s OC Blansko na levém břehu řeky Svitavy (chodníky v novém areálu).

Charakteristika lávky: ocelová, příhradová konstrukce s proměnnou výškou příhrady s jedním mostním otvorem. Mostovku tvoří železobetonová monolitická deska, která bude betonovaná na prefabrikovaných filigránech, které budou uloženy na příčníky ocelové konstrukce. Založení lávky je hlubinné na vrtných pilotách. Výkopy budou otevřené ve sklonu 1:1. Délka přemostění 35,90 m, rozpětí 36,85 m, šířka lávky 3,50 m. Terén v těsné blízkosti opěry 1 pod lávkou bude zpevněn kamenem do betonu tl 0,35m a bude opřen o betonovou patku.

Odvodnění lávky bude řešeno příčným a podélným spádem pomocí lávkových odvodňovačů umístěných v betonové mostovce lávky s volným pádem vody do řeky Svitavy.

Mostní objekt je navržen na průtok Q100 (= 274,325 m n.m. po výstavbě OC) s rezervou 0,73 m.

Stavba lávky má přímou vazbu na výstavbu OC Blansko, ke kterému bylo vydáno stanovisko Povodí Moravy, s.p. k územnímu řízení pod č.j. PM-10302/2018-203/Vrab dne 10.4.2018, územní rozhodnutí vydáno pod č.j. SÚ ÚR 214/2019-MBK 65677/2019/Ša.

Přímým správcem VVT Svitava je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Blansko. Stavba leží v záplavovém území Svitavy, částečně v aktivní zóně. V předmětném úseku je koryto Svitavy upraveno (upravený tok DHM 215200 „Úprava Blansko“)

Souřadnice mostu: Y= 593810,209 m, X= 1141869,397 m - bylo ověřeno.

Dotčený vodní útvar: Svitava od pramene po tok Křetínka ID VÚ : DYJ_0500

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
3. Prováděním stavby nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.

II. Vyjádření správce vodního toku Svitava

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Blansko) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Ve výkresu č. D. 1.2.3. – podélné řezy jsou nesprávně uvedeny dvě rozdílné hladiny Q100, hladina 274,032 m n.m. je hladina Q₅₀ (*dle posouzení odtokových poměrů*) – požadujeme opravit.
2. Objekt lávky (SO 201) musí být v souladu se stavbou OC Blansko.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
4. Kácení břehového porostu musí být předem řádně projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
5. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
6. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Blansko (Poříčí 7, 678 01 Blansko, Ing. Petr Antonín, tel. 516414961, m. 606 044 922, antonin@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, termíny kontrolních dnů a závěrečné kontrolní prohlídky. Zápisem do stavebního deníku budou správcem toku odsouhlaseny veškeré práce v korytě vodního toku a v pásmu min. 10 m od břehové čáry. Správci bude rovněž předán harmonogram prací v korytě vodního toku.
7. Jakýkoliv zásah do koryta vodního toku nad rámec projektové dokumentace musí být neprodleně oznámen správci vodního toku.
8. Po ukončení stavebních prací musí být odklizen veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v dané lokalitě, dotčené pozemky uklizeny a upraveny. Koryto bude uvedeno do původního stavu, zejména bude provedena kontrola a případné obnovení původního opevnění. Ke kontrolní prohlídce po uvedení koryta do původního stavu bude přizván zástupce Povodí Moravy,s.p.

9. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTŠK) v tištěné i digitální formě.
10. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Doporučujeme navázat opevnění opěry 1 na stávající opevnění koryto toku.

Upozorňujeme:

1. Stavba lávky má přímou vazbu na výstavbu OC Blansko, ke kterému bylo vydáno stanovisko Povodí Moravy, s.p. k územnímu řízení pod č.j. PM-10302/2018-203/Vrab dne 10.4.2018, územní rozhodnutí vydáno pod č.j. SÚ ÚR 214/2019-MBK 65677/2019/Ša.
2. V rámci výstavby PPO Blansko č.HM 215200 byla provedena náhradní výsadba dřevin (ve vlastnictví Města Blanska) na pozemcích p.č. 1018/2, 1018/6 v k.ú. Blansko ve vlastnictví Města Blanska. Pokud dojde k poškození některých dřevin, je nutné provést náhradní výsadbu.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemku státu ČR, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Náměšť n/Osl., Husova 760, tel. 541637111 – JUDr. Kubizňák, fax 541211404). Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká,
- k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí : provoz Blansko (elektronicky)