



S009P00U4FVC

Midakon s.r.o.
Ing. Milan Sedlák
Na Návsi 18/4
620 00 Brno
datová schránka: za2sj3jf

Vaše čj.:
Naše čj.: SMBK 43078/2020/SRM
MBK 52279/2020/SRM
Vyřizuje: Ing. Štefan, Mgr. Vítková
Tel.: 516 775 137, 516 775 180
E-mail: stefan@blansko.cz
vitkova@blansko.cz
Datum: 09.11.2020

Vyjádření města Blansko k PD pro územní souhlas

Stavby: „Osvětlení lávky přes řeku Svitavu“

Žadatel: Midakon s.r.o., Na Návsi 18/4, 620 00 Brno

Stavebník: Město Blansko, nám Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Předmět stavby:

Osvětlení nově navrhované lávky a přístupového chodníku na lávku pomocí dvou sloupů napojených na veřejné osvětlení (dále jen VO) města Blansko na pravém břehu řeky Svitavy.

Město Blansko **SOUHLASÍ** s ohlášením stavby či vydáním územního souhlasu, nebo vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto stavbu, dále i se společným územním a stavebním řízením, se zjednodušeným územním řízením, případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, a to při splnění následujících **PODMÍNEK**:

1. Požadavky města Blansko k technickému provedení, způsobu napojení, činnosti v ochranném pásmu kabelového vedení a organizační požadavky při výstavbě VO

STANDARD: kabeláž: CYKY-J 4 x 16 mm²

uzemnění: - FeZn 30x4 mm uložené v zemi pod kabelem s odbočkami
ke sloupům a skříním FeZn Ø 10 mm

uložení: - v pískovém loži, červená výstražná fólie (ČSN)

- v odůvodněných případech ochranné trubky KOPOFLEX, AROT
červené barvy, pískové lože, červená výstražná fólie

- při přechodu komunikace ochranná trubka 110/94

- bez spojování – přímá kabeláž ze sloupu do sloupu, bez „T“ spojek
na odbočkách s využitím vícenásobných stožárových svorkovnic


ostatní standardy určují České technické normy (ČSN) v platných edicích

a) Projektová dokumentace – technické zprávy

SO 401 Osvětlení lávky přes řeku Svitavu D.1.4.1 (stupeň DÚS) z 09/2020

b) Technické provedení

Nová elektrická instalace (SO 401) bude provedena dle projektové dokumentace s dodržením výše uvedených standardů.



- c) Způsob napojení
Elektrická instalace (SO 401) bude napojena na stávající rozvod VO SPORTOVNÍ OSTROV kabelem CYKY-J 4 x 16 mm².
- d) V ochranném pásmu kabelového vedení a zařízení VO (sloupy VO) smí být prováděny činnosti, které neohroží spolehlivost provozu zařízení, bezpečnost zařízení nebo neohroží zdraví, život či majetek osob.
- e) V místech křížení případně souběhu s jinými inženýrskými sítěmi bude vedení VO uloženo do odpovídajících chrániček a musí provedením a vzdálenostmi odpovídat ČSN.
- f) Stavba bude v průběhu provádění kontrolována určenou odbornou technickou kontrolou zadavatele (investora nebo budoucího provozovatele). O kontrolách budou prováděny záznamy ve stavebních nebo montážních denících.
- g) Organizační opatření pro zásah do VO, manipulace a práce s ohledem na úraz elektrickým proudem (vyhrazené elektrické zařízení).
Město Blansko (Technické služby města Blanska) vydalo Místní bezpečnostní předpis pro práci na elektrickém zařízení venkovního veřejného osvětlení v majetku Města Blansko (s účinností od 1.11.2014), který je nedílnou součástí tohoto vyjádření a tento je pro zhotovitelskou firmu závazný.

2. Ostatní požadavky města Blansko

- **Min. 30 dnů před zahájením prací požádejte stavební úřad o povolení uzavírky místní komunikace a zvláštního užívání komunikace a stanovení dočasného dopravního značení**, je-li stavbou komunikace dotčena.
- **Min. 10 dnů před zahájením prací, nejpozději však v den zahájení prací, ohlaste** odboru správy a rozvoje města MěÚ Blansko **zvláštní užívání veřejného prostranství** za účelem vyměření poplatku za jeho užívání.
- Veškeré veřejné plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu, případné vzniklé škody zhotovitel stavby ihned odstraní.
- Zhotovitel bude povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a bude povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, dále bude povinen zajistit stálou čistotu komunikací dotčených stavbou, vozidel a techniky před výjezdem ze staveniště.
- Během stavebních prací zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k dotčeným objektům, pozemkům nebo provozovnám, zabezpečí plynulou a nepřerušenu průjezdnost a průchodnost komunikačních tras.

S pozdravem



Ing. Marek Štefan
vedoucí oddělení investic
odboru správy a rozvoje města

Příloha
Ověřený koordinační situační výkres (číslo výkresu C.2) - 1x

Níže uvedený text je součástí „Místního provozního a bezpečnostního předpisu pro práci na elektrickém zařízení venkovního veřejného osvětlení v majetku Města Blanska“.

Tento předpis byl zpracován bezpečnostním a revizním technikem elektro, s účinností od 1.11.2014.

Vlastník VVO (Město Blansko) je povinen každému dodavateli prací na VVO sdělit, že každý dodavatel prací musí min. 3 dny před započítím prací zaslat písemný požadavek odpovědné osobě za elektrické zařízení, tedy Emanuelovi Svěrákovi, a to způsobem uvedeným níže v odst. 1 této části.

516 415 385
Podmínky pro práci cizích pracovníků na zařízení veřejného osvětlení:

1. Min. 3 dny předem doručí dodavatel písemný požadavek pro obsluhu a práci na zařízení elektronicky na adresu: technickesluzby@tiscali.cz, který bude obsahovat údaje o místě prováděné činnosti, jméno kvalifikovaného pracovníka s uvedením jeho telefonního čísla, předpokládaný čas začátku a ukončení obsluhy nebo práce na zařízení. Tento požadavek bude potvrzen a zaslán zpět žadateli.
Bez předchozího potvrzení firmou zajišťující údržbu VVO a jeho zaslání žadateli zpět, včetně podpisu pracovníka v dokladové části č.6 není možné práce na VVO započít.
Osoba odpovědná za elektrické zařízení, o obsluze a práci na elektrickém zařízení tuto informaci předá pracovníkům (elektromontérům) Technických služeb.
2. **Obsluha a práce** na elektrickém zařízení je možná **pouze s vědomím osoby odpovědné** za elektrické zařízení a **pracovníků Technických služeb**. Těmto pracovníkům bude žadatelem telefonicky potvrzen skutečný začátek a konec povolené obsluhy či práce.
3. Vypínání a zapínání elektrického zařízení je možné **pouze s vědomím osoby odpovědné** za elektrické zařízení a s **fyzickou přítomností pracovníků Technických služeb (za úplaty)**.
Na tomto místě bude zajištěno - viz. odst. 4.2)
4. **Práce bez napětí** smí provádět cizí pracovníci jen **s vědomím osoby odpovědné** za elektrické zařízení a **se zabezpečením pracoviště ze strany Technických služeb**.
5. Práce na elektrickém zařízení s nezajištěným vypnutým stavem jsou cizím pracovníkům zakázány.
6. **Při rekonstrukci velkých investičních celků**, zahrnující více ulic nebo celé městské části, **bude předáno staveniště včetně VVO**. V tomto případě **Technické služby budou informovat o své práci na elektrickém zařízení odpovědnou osobu ze strany stavby**.
7. **O předání staveniště** (včetně termínu, kontaktu na osobu odpovědnou, atd.) musí vlastník VVO zaslat písemné sdělení firmě zajišťující údržbu VVO písemně.

Všeobecné povinnosti pracovníků na elektrickém zařízení:

Cizí pracovníci na elektrické zařízení musí:

- být prokazatelně seznámeni s tímto místním bezpečnostním předpisem (což potvrdí svým podpisem v dokladové části č.6 tohoto předpisu)
- mít kvalifikaci pro práci na elektrickém zařízení dle vyhl. 50/1978 Sb. ne starší 3 let
- dodržovat platné právní předpisy, technické normy a místní provozní a bezpečnostní předpisy
- obsluha a práce na elektrickém zařízení musí být v souladu s podmínkami ČSN EN 50110-1 ed. 2 a ČSN EN 50110-2 ed. 2
- dodržovat nařízení vlády č.361/2005 Sb. v platném znění při práci ve výškách
- mít platnou zdravotní prohlídku pro vykonávanou činnost
- mít platné školení o BOZP a PO
- mít provedeny pravidelné kontroly a revize na zařízeních, které pro svoji činnost při těchto dodavatelských pracích používají

ODBOR LOM

Ing. MILAN VÍTEK 516 775 196
VITEK@BLANSKO.CZ

ODBOBNÝ KONSULTANT PAVEL BOREK 602 759 657
INFO@PAVELBOREK.CZ