

5



Ing. Stanislav Křiváček
autorizovaný inženýr
pro vodohospodářské stavby



Velké Přítočno, Nová 184, 273 51

ČKAIT 0002032 IČO 11276002 DIČ CZ411027028

Reg.OÚ Kladno č.i. 0/00681/F/PO/93

investor	Město Stochov	datum:	08/2011
stavba	Zasítování lokality „Zahradní ul.“ Stochov		
obsah	Průvodní zpráva	příloha č.	A

1. Charakteristika území a stavebního pozemku

a. Poloha v obci

Staveniště leží ve východní části města ve stávající zástavbě – jedná se o doplnění zástavbou 6ti RD.

b. Údaje o územně-plánovací dokumentaci

Město Stochov má zpracovanou územně-plánovací dokumentaci

c. Údaje o souladu záměru s územně-plánovací dokumentací

Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladů investora.

d. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

PD je zpracována v souladu s ÚP.

e. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

f. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, poddolovaná území

Podrobnější informace o pedologických, geologických a hydrogeologických poměrech v lokalitě byly získány od místních znalců a na základě informací získaných při realizaci dříve prováděných staveb v této části obce.

Z hlediska těžitelnosti budou zastíženy zeminy v 3. – 5. třídě těžitelnosti.

g. Poloha vůči záplavovému území

Staveniště leží zcela mimo území, které by mohlo být ohroženo záplavami

h. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, přístupové trasy

Přístup na staveniště je po veřejných komunikacích a dále po komunikaci, která vznikne na místě staveniště v průběhu výstavby RD

i. Zajištění vody a energií po dobu výstavby

Stavba po dobu provádění nevyžaduje zajištění vody ani jiných energií

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a. Účel užívání stavby

Stavba bude sloužit pro zajištění likvidace splaškových vod z nových RD a dále pro jejich zásobování pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě.

3. Orientační údaje stavby

a. Základní údaje o kapacitě stavby

Vodovod – HD PE D 90	79,0
Podzemní hydranty	1 ks
Kanalizace tlaková HD PE D 63	49,0 m
Šachta proplachovací	1 ks