

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

pro zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky

Název veřejné zakázky

Komunální FVE – Přibyslav

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Přibyslav
IČO	00268097
DIČ	CZ00268097
Sídlo	Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav
CZ NUTS	CZ0631

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Podaný dotaz:

Dobrý den, měl bych dotaz k požadovaným střídačům. V technické zprávě je uveden transformátorový střídač. Téměř všechny dostupné hybridní střídače na trhu jsou beztransformátorové. Chtěl jsem se Vám prosím zeptat, zda si skutečně trváte na dodání transformátorových střídačů.

Vysvětlení:

Ano, zadavatel trvá na dodání střídače s transformátorem.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Podaný dotaz:

Dále jsem se Vás chtěl zeptat na požadované baterie. V jednopólovém schématu máte uvedený bateriový modul 5,8 kWh což vychází na celkovou kapacitu modulu od výrobce Solax (ne využitelnou). Chtěl jsem se Vás prosím zeptat, zda uváděná kapacita modulu 5,8 kWh je skutečně využitelná.

Vysvětlení:

Ano, požadovaná kapacita je skutečně využitelná.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek zůstávají nezměněny.