




VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
 PÍSKOVÁ LINKA	ZÁBRADLÍ S BRANKOU viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	172,95	172,95	NEREZ 17240
 PÍSKOVÁ LINKA	ŽEBŘÍK S MADLEM viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	47,55	47,55	NEREZ 17240
 PÍSKOVÁ LINKA		1	52,25	52,25	
 PÍSKOVÁ LINKA	NOSNÍKY  1–KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 200x140–2ks, HMOTNOST 48,00kg/m² 2,70kg 2–NOSNÍK U180/60, Pl.4, DL. 4660mm, HMOTNOST 32,0kg/m² 44,75kg 3–DISTANČNÍ PLECH, 30x3–DL. 4,66m, HMOTNOST 0,72kg/m 3,40kg 4–VÝZTUHA, 60x4–180 3ks, HMOTNOST 1,92kg/m 1,05kg CELKEM 51,90kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 54,50kg	1	54,50	54,50	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) MATERIÁL:NEREZ 17240
 PÍSKOVÁ LINKA	NOSNÍKY  1–KOTEVNÍ PLECH, Pl.6 200x180–2ks, HMOTNOST 48,00kg/m² 3,50kg 2–NOSNÍK U180/60, Pl.4, DL. 3478mm, HMOTNOST 32,0kg/m² 33,40kg 3–DISTANČNÍ PLECH, 30x3–DL. 3,478m, HMOTNOST 0,72kg/m 2,50kg 4–VÝZTUHA, 60x4–180 3ks, HMOTNOST 1,92kg/m 1,05kg CELKEM 40,45kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 42,50kg	6	42,50	255,00	NEREZ 17240 A OCEL S235 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) MATERIÁL:NEREZ 17240
 PÍSKOVÁ LINKA	ULOŽENÍ POROROŠTŮ  1–OHÝBANÝ PLECH L 60x35x5, DL. 28m, HMOTNOST 3,80kg/m², NEREZ 17240 106,40kg 2–KOTEVNÍ PRACNÝ PÁS 40x3–130, 56ks, CEL.DL. 7,28m, HMOTNOST 0,96kg/m², OCEL S235 7,00kg CELKEM 113,40kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 119,10kg	1	119,10	119,10	NEREZ 17240 A OCEL S235 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.)

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 01 Mechanická část ČOV
DSO 01.9 Písková linka

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlů 	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů 	Tech. kontrola: Ing. Vach 		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:50
				Příloha: Písková linka - výpis zámečnických výrobků	