

E.ON Česká republika, s.r.o., Vrcovická 2297, 39754 Písek

AQUAŠUMAVA, s.r.o.
Chudenín 30 30
34022 Klatovy

Písek, 25.02.2010

Stanovisko E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 700195605000010 - Zřízení nového odběrného místa.

Vážený zákazníku,

v příloze zasíláme návrh Smlouvy o připojení a Stanovisko E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o připojení č. 700195605000010 - Zřízení nového odběrného místa.

V případě, že nemáte k návrhu přiložené smlouvy připomínky, smlouvu laskavě podepište a zašlete nám obě vyhotovení zpět v přiložené odpovědní obálce.

V případě, že v přiloženém návrhu smlouvy provedete úpravy, bude toto Vámi upravené znění smlouvy považováno za nový návrh této smlouvy.

Po realizaci připojení ze strany E.ON, nejpozději však 30 dnů před požadovaným termínem možného zahájení dodávky elektřiny pro odběrné místo s novou hodnotou rezervovaného příkonu nás kontaktujte na naší zákaznické lince. Pro další postup použijte číslo Smlouvy o připojení.

Pro uzavření smlouvy na dodávku budete následně potřebovat tyto doklady:

- žádost o uzavření nebo změnu smlouvy o sdružených službách potvrzenou revizním technikem, nebo platnou zprávu o revizi odběrného zařízení včetně elektroměrového rozvaděče a přípojky (v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61).
- v případě nepřímého měření doklad o úředním ověření měřících transformátorů proudu.
- doklad o úhradě podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
- číslo popisné doplněné do žádosti (lze získat na stavebním úřadě).

E.ON Česká republika, s.r.o.

Reg. spr. Písek
Vrcovická 2297
39754 Písek
www.eon.cz

Ing. Jaromír Bžoch
T+420-388 34-46 30
F+420-388 34-46 09
jaromir.bzoch@eon.cz

Naše značka
J13612-
700195605000010/2010

Předseda dozorčí rady:
Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach

Jednatel:
Michael Fehn
Lorenz Pronnet
Karel Dietrich-Nespěšný

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066.
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Další informace potřebné k zahájení distribuce elektřiny do Vašeho odběrného místa Vám poskytne obchodní kancelář, Zákaznická linka 840 111 333, případně je možné informace získat na www.eon.cz.

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení připojení poskytne Ing. Jaromír Bžoch - tel.+420-388 34-46 30.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Jersnerova 2131/6
470 49 České Budějovice

057

Milada Šiklová
Korespondence a archivace

Stanovisko E.ON Distribuce, a.s. – provozovatele distribuční soustavy, k žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 700195605000010 - Zřízení nového odběrného místa a zajištění rezervovaného příkonu pro odběrné místo (OM) odběratele ze sítě nízkého napětí:

Číslo OM:

Název OM: OBEC BORO VÁ LADA par. 227/38

Adresa OM: Svinná Lada , Borová Lada

Typ odběru: trvalý

Provozovatel distribuční soustavy souhlasí s **připojením** odběrného zařízení a zajištěním rezervovaného příkonu - hodnota hlavního jističe před měřicím zařízením **3 x 32 A** za níže uvedených podmínek.

Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon: **7,0 kW.**

z toho bude:

Motory 4,0 kW

Osvětlení 1,0 kW

Ostatní spotřebiče třífázové 2,0 kW

Hlavní jistič musí odpovídat normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947, mít vypínací charakteristiku „B“ a nezáměnné označení jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky).

Vaše odběrné místo bude připojeno z napěťové hladiny NN 0,4 kV.

Spolehlivost dodávky bude **standardní**.

Místem připojení bude políř na pozemku 227/38. **Odběrné místo bude připojeno po úpravě a rozšíření DS.**

Na základě Vaší žádosti konstatujeme, že pro připojení odběrného zařízení a zajištění požadovaného příkonu je nutno realizovat tato technická opatření:

Bude provedena úprava distribuční sítě. Investorem této stavby bude provozovatel distribuční soustavy. Toto zařízení zůstane v majetku E.ON.

V případě použití nového hlavního jističe bude jeho montáž Vámi zajištěna a uhrazena.

Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.

Podle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, je **žadatel povinen podílet se na úhradě nákladů** spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu pro dané odběrné místo.

Podíl žadatele na úhradě nákladů činí

16.000,- Kč

Připojení, zajištění rezervovaného příkonu a úhrada podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu bude provedeno na základě uzavřené smlouvy o připojení.

Termín připojení stanovený provozovatelem distribuční soustavy je 01.06.2011.

Od tohoto data Vám bude v místě připojení zajištěn rezervovaný příkon v požadované výši.

Pro zajištění dodávky elektrické energie je nutno z Vaší strany uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s dodavatelem elektřiny nebo smlouvu o distribuci elektřiny

s provozovatelem distribuční soustavy a smlouvu o dodávce elektřiny s dodavatelem elektřiny.

Připojení výše uvedeného odběrného místa a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu v uvedeném termínu je možné za předpokladu, že bude:

- 1) včas uzavřena smlouva o připojení, jejíž návrh přikládáme
- 2) uhrazen podíl spojený s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu
- 3) splněny další náležitosti uvedené ve smlouvě o připojení
- 4) splněny podmínky pro realizaci energetické stavby (přípojky VN, NN, vedení NN, trafostanice...) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (např. vydáno pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení apod.)
- 5) ukončena investiční akce související s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu

Stanovený termín připojení vychází z odhadu doby nezbytné pro přípravu a realizaci stavby vyvolané Vaším požadavkem.

Očekáváme, že nám v době platnosti stanoviska zašlete zpět podepsané výtisky návrhu smlouvy o připojení a tím potvrdíte Váš zájem o připojení a zajištění rezervovaného příkonu za výše uvedených podmínek. Smlouvu o připojení podepisuje osoba oprávněná jednat za společnost nebo zástupce stanovený touto osobou na základě ověřené plné moci. Po podpisu smlouvy z naší strany Vám bude oboustranně podepsaný výtisk smlouvy zaslán zpět. Přípravu investiční akce související s připojením zahájíme na základě oboustranně podepsané smlouvy o připojení.

Obchodní měření:

Pro měření odebrané elektrické energie bude použito měření: **přímé - typu C.**

Měření bude umístěno: **v rozvaděči Zákazníka volně přístupném z veřejného prostranství**

Provedení měření: Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude přímé typu C podle vyhl. č. 218/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odběratelský rozvaděč musí být snadno přístupný pro naše pracovníky (pracovníky provádějící kontrolu, montáž, údržbu měřicí soupravy a odečty) a musí být k montáži elektroměru připraven. Jeho provedení musí být v souladu s ČSN EN 60439-1 a ČSN ISO 3864 a "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí" v platném znění (www.eon.cz; Distribuce; Předpisy a závazné dokumenty; Ostatní dokumenty). Elektroměr dodáme.

Instalaci elektroměru (případně přijímače HDO) zajistíme po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny a smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo.

Distribuční síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-C. Odběrná el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat, z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, požadavky ČSN 33 2000-4-41. Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Doporučujeme Vám použít ve Vaší instalaci vhodnou ochranu proti přepětí podle ČSN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5.

Jako odběratel jste povinen dle zákona č. 458/2000 Sb. zajistit, aby celkový zpětný vliv instalované technologie na distribuční síť byl v mezích předepsaných PNE 33 3430-0 až PNE 33 3430-6.

V případě, že bude požadována dvoutarifová sazba, je nutno zajistit příslušná technická opatření (blokování spotřebičů, zapojení měřicí soupravy a podobně) dle cenového rozhodnutí ERÚ a podmínek dodávky zákazníkům ze sítí nízkého napětí.

Toto stanovisko platí 200 dnů od data uvedeného v záhlaví průvodního dopisu.

V případě, že nebude v uvedené lhůtě uzavřena citovaná smlouva, pozbývá toto stanovisko i přiložený návrh smlouvy platnosti.

Toto stanovisko nelze použít pro účely územního a stavebního řízení bez současně dodaného vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí v majetku E.ON Distribuce, a.s.