

PROVEDENÍ:	rozdávěč plastový, povrchový
ROZMĚRY VNĚJŠÍ (š x v x h):	cca 800x600x300 mm
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU:	IP66
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU:	IPXXA, IPXXB dle ČSN EN 50274
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	silové obvody: 3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, síť TN-C-S ovládací obvody: 1+N+PE, 230 V, 50 Hz, síť TN-S
JMENOVITÝ PROUD:	63 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST:	10 kA
PŘÍVODY:	spodní
VÝVODY:	spodní
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:	živé části: základní izolace živých částí (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, příloha A, čl. A.1) živé části: přepážky nebo kryty (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, příloha A, čl. A.2) neživé části: dvojitá nebo zesílená izolace (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 412)

PAVEL MAJER PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROJEKTANT: autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení Chudenín 32, 340 22 Nýrsko E-mail: paja.majer@seznam.cz		ČKAIT 0201557 IČ: 722 18 347 Tel: 724 270 488 
VÝKRES:	8. Rozváděč RH	
AKCE:	Borová Lada, dostavba vodovodu a kanalizace - čerpací stanice Svinná Lada	
STAVEBNÍK:	Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 82 Borová Lada, IČ: 002 50 341	
PROFESE:	Elektrická zařízení	VÝTISK:
STUPEŇ PD:	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
DATUM:	05.02.2014	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 140202	