



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

číslo jednací: KUJCK 23993/2011 OZZL/2/Kr datum: 29. 6. 2011 vyřizuje: Mgr. Markéta Křišťůvková telefon: 386 720 648

Věc: „Borová Lada - dostavba vodovodu a kanalizace“ – sdělení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen *krajský úřad*) jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen *zákon*) obdržel dne 17. června 2011 oznámení podlimitního záměru „Borová Lada - dostavba vodovodu a kanalizace“ ve smyslu § 6 odst. 2 zákona. Oznamovatelem je Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada IČ: 00251341 prostřednictvím AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 64832911.

Předmětem projektu je dostavba vodovodu a kanalizace Borová Lada. Trasy nové vodovodní sítě jsou vedeny po veřejných plochách a komunikacích a dále po soukromých pozemcích. Stavba je rozdělena na dvě části, a to na dostavbu vodovodu Svinná Lada v délce 1062,3 m a dostavbu vodovodu Nový Svět v délce 3 032,4 m. Pro dostavbu vodovodu jsou v obou úsecích navrženy zesilovací stanice tlaku.


Stavba kanalizace je rozdělena do čtyř částí, a to na dostavbu kanalizace Nový Svět v délce 4005,1 m, dostavbu kanalizace Černá Lada v délce 288 m, dostavbu kanalizace Svinná Lada v délce 710,2 m a dostavbu kanalizace Rota v délce 916,3 m. Kanalizační potrubí bude z trub DN 200 – 600 mm, vodovodní potrubí bude z trub PE 90 – 160 a výtlačné potrubí bude z trub DN 100. Dešťové vody budou i nadále odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Dále je plánováno propojení vodovodu a přepojení staré ČOV. Odpadní vody budou čerpány do nové ČOV pomocí gravitačního propojení a nové odlehčovací komory, aby se předešlo ucpávání a vysoké energetické náročnosti na čerpání odpadních vod. Na novou ČOV bylo vydáno samostatné územní rozhodnutí MěÚ Vimperk.

Na základě předloženého oznámení zpracovaného podle přílohy č. 3a k zákonu a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že výše uvedený podlimitní záměr nebude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy, ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví


Mgr. Hana Vondrová
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (B)

Obdrží:

AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko (+ projektová dokumentace)