



**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA**

Obec Borová Lada
384 92 BORO VÁ LADA 38

prostřednictvím zplnomocněného zástupce:

AQUAŠUMAVA s.r.o.
Palackého 898
340 22 NÝRSKO

naše značka

SZ NPS 06194/2010/3 – NPS 07823/2010

vyřizuje / linka

Ing. Hejlek / 388 450 255

datum

25.08.2010

Věc: Závazné stanovisko k dostavbě vodovodu a kanalizace Borová Lada

Správa Národního parku Šumava jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národního parku podle ustanovení § 78 odst. 1 a odst. 2 písm. m) ZOPK, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává podle § 44 odst. 1 ZOPK

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Obci Borová Lada, se sídlem Borová Lada 38. Orgán ochrany přírody

s o u h l a s í

s umístěním stavby Borová Lada – dostavba vodovodu a kanalizace.

Souhlasné závazné stanovisko je limitováno těmito podmínkami:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, vypracované v dubnu 2010 Ing. Martinou Hřebekovou, se sídlem Kvilda 36. Případné změny nelze provést bez předchozího odsouhlasení orgánem ochrany přírody.
2. Stavba a úprava ploch v okolí stavby budou realizovány takovými technickými prostředky a postupy, aby nedošlo k poškození stávajících vzrostlých dřevin podél komunikací. Trasa kanalizace a vodovodu bude vedena okolo vzrostlých stromů mimo průmět koruny vymezující jejich kořenový systém, minimálně ve vzdálenosti 3 m od jejich kmene.
3. Výkopové práce mimo zpevněné komunikace budou prováděny lehkou mechanizací takovým způsobem, aby nebyl pojižděním výkopové techniky nadměrně poškozován půdní kryt.
4. Výkopové práce pro uložení gravitační části kanalizace Svinná Lada a výtlačku z čerpací stanice Svinná Lada vedené mimo zpevněné komunikace budou prováděny v suchém období roku. V případě déletrvajícího deštivého počasí budou stavební práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu, aby nedošlo k nadměrnému rozrušení zvodnělého terénu pojezdy techniky.
5. V případě nutnosti odčerpávání vody z provedených výkopů bude tato voda vypouštěna na okolní pozemky a nikoliv přímo do vodního toku, aby bylo zabráněno zakalení vodního toku.
6. Po vydání stavebního povolení a výběru dodavatele stavby bude za účasti investora stavby, dodavatele a pověřeného pracovníka Správy NP Šumava provedena terénní pochůzka pro stanovení přesného způsobu provádění stavby včetně vymezení přístupových tras, manipulačních a skladovacích ploch a vymezení úseků, kde práce budou případně prováděny ručním výkopem a pod dohledem pracovníků Správy NP Šumava.



Závazné stanovisko je vydáno pro územní řízení o umístění stavby vedené příslušným stavebním úřadem a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí tohoto správního orgánu.

O d ů v o d n ě n í :

Společnost AQUAŠUMAVA s.r.o., se sídlem Palackého 898, Nýrsko, zastupující na základě plné moci Obec Borová Lada, se sídlem Borová Lada 38, podala dne 24.06.2010 žádost o závazné stanovisko k umístění stavby Borová Lada – dostavba vodovodu a kanalizace.

Po přezkoumání žádosti správní orgán zjistil, že se jedná o část stavby Borová Lada – dostavba vodovodu a kanalizace nacházející se na území Národního parku Šumava. Stavba řeší doplnění rozvodů veřejného vodovodu a kanalizace v místních částech obce, které dosud nebyly na tyto sítě napojeny. V centru obce Borová Lada bude provedeno gravitační propojení stávající kanalizace na novou ČOV, částečně umístěné na konstrukci plánované nové lávky přes řeku Vltavu. Součástí tohoto propojení bude nová odlehčovací komora s odlehčovací stokou zaústěnou do Vltavy. V souběhu s propojením kanalizace bude umístěno propojení vodovodu pro zokruhování rozvodu v obci.

Místní část Nový Svět bude připojena gravitační splaškovou kanalizací vedenou v blízkosti silnice Borová Lada – Nový Svět, na území NP Šumava je vedena převážně ve volném terénu. V souběhu s kanalizací je veden vodovodní řad, napojený na podzemní zesilovací tlakovou stanici.

Místní část Svinná Lada bude připojena vodovodním řadem, napojeným na podzemní tlakovou stanici a pokračujícím v místní komunikaci k připojovaným objektům. Ve stejné trase bude umístěna i gravitační splašková kanalizace ukončená centrální čerpací stanicí, z níž bude vedeno výtlačné potrubí do stávající kanalizační šachty.

Kanalizační přípojka pro bývalý areál roty Pohraniční stráže bude v celém rozsahu vedena gravitačním způsobem, umístěna bude v kraji stávající komunikace a bude ukončena napojením na stávající kanalizační šachtu.

Stavba kanalizace a vodovodu je navržena ve II. a III. zóně ochrany přírody Národního parku Šumava. Území Národního parku Šumava je součástí Ptačí oblasti Šumava (vymezeno nařízením vlády č. 681/2004 Sb.) a Evropsky významné lokality Šumava (národní seznam evropsky významných lokalit stanoven nařízením vlády č. 132/2005 Sb.).

Orgán ochrany přírody po zhodnocení všech podkladů došel k následujícím závěrům:

Navržená stavba vodovodu a kanalizace není v kolizi se zájmem ochrany územního systému ekologické stability krajiny ani se základními ochrannými podmínkami Národního parku Šumava. Souhlasné závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 ZOPK může orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 45g ZOPK vydat pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu ZOPK. Na pozemcích dotčených navrženou stavbou se vyskytují přírodní stanoviště, která jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Šumava, konkrétně se jedná o přírodní stanoviště 6520 *Horské sečené louky* a 3260 *Nížinné až horské*



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitriche-Batrachion*. Stanoviště 6520 bude dotčeno výkopem pro uložení kanalizačního a vodovodního potrubí při jeho hranici v místě, kde jeho zachovalost je nepříznivá a stanoviště není reprezentativní z důvodu degradace. Stanoviště 3260, kterým je vodní tok Teplé Vltavy, je dotčeno přechodem trasy vodovodu a výtlačné kanalizace. Přechod vodního toku bude proveden protlakem v dostatečné hloubce podé dnem vodního toku tak, aby předmětné stanoviště nebylo stavebními pracemi dotčeno. Toto stanoviště je též evidovaným biotopem mihule potoční a vranky obecné, které jsou předměty ochrany Evropsky významné lokality Šumava. Vzhledem k provedení přechodu vodního toku protlakem nedojde k závažnému ani nevratnému poškození tohoto biotopu ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování těchto druhů. Biotopy druhů, k jejichž ochraně je určena Ptačí oblast Šumava, se v blízkosti stavby nevyskytují. Na základě těchto skutečností dospěl orgán ochrany přírody k názoru, že souhlasné závazné stanovisko k navržené stavbě je možné vydat.

Uložené podmínky v tomto závazném stanovisku upřesňují požadavky ochrany přírody a krajiny, a to zejména s ohledem na ochranu vzrostlých dřevin a na minimalizaci poškození dochovaného přírodě blízkého prostředí v plánované trase umístění kanalizace a vodovodu.

Proto orgán ochrany přírody vydal souhlasné závazné stanovisko.

Závazné stanovisko není dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ŠUMAVA**

1. máje 2010, 385 01 Vimperk [1]

Ing. Tomáš Hlavatý
vedoucí sekce
Správa Národního parku Šumava

Na vědomí:

– MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP