



| Tabulka místností 2.NP | | | |
|------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | Materiál podlahy |
| 2.01 | Chodba | 69,11 | Keramická dlažba |
| 2.02 | Učebna 1 | 59,95 | Vinyl |
| 2.03 | Učebna 2 | 62,41 | Vinyl |
| 2.04 | Učebna 3 | 62,77 | Vinyl |
| 2.05 | Reditelka | 16,20 | Vinyl |
| 2.06 | Schodiště | 19,17 | Keramická dlažba |
| 2.07 | WC bezbariérové | 2,88 | Keramická dlažba |
| 2.08 | Umývárna chlapci | 6,11 | Keramická dlažba |
| 2.09 | WC chlapci | 3,67 | Keramická dlažba |
| 2.10 | WC chlapci | 1,08 | Keramická dlažba |
| 2.11 | WC dívky | 1,08 | Keramická dlažba |
| 2.11 | WC chlapci | 1,08 | Keramická dlažba |
| 2.12 | WC dívky | 1,08 | Keramická dlažba |
| 2.13 | WC učitelky | 1,74 | Keramická dlažba |
| 2.14 | Umývárna dívky | 6,09 | Keramická dlažba |
| 2.15 | Uklid | 1,75 | Keramická dlažba |
| | | 316,17 | m2 |

- LEGENDA:
- Svítlidlo přisazené zářivkové LED
 - Svítlidlo venkovní IP54
 - Svítlidlo přisazené stropní IP54 LED
 - Svítlidlo nouzové se zdrojem 60 minut a piktogramem
 - Jednopolový vypínač 230V 10A
 - Střídavý přepínač 230V 10A
 - Seriový přepínač 230V 10A
 - Zásuvka jednonásobná 230V 16A
 - V místnosti provést zvýšenou ochranu pospojováním vodičů CY ztl + svorky AB, proudový chránič
 - Autonomní požární hlásič
 - Reproduktor rozhlasu s nuceným poslechem
 - Termostat vytápění
 - Kotel, regulace čidla, spínací hodiny, oběhové čerpadlo
 - Ohříváč TUV, oběhové čerpadlo
 - Axiální ventilátor
 - Datová zásuvka Cat 5e, 2xRJ45
 - Hlasový komunikátor
 - Zdroj pro klávesnici el. ochrany objektu
 - Venkovní pohybové čidlo
 - Světelný obvod CYKY 3-Jx15
 - Zásuvkový obvod CYKY 3IS1-Jx2,5 (4)
 - Plechový rozvaděč s PO

Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva !

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|-----|--|--|
| HLAVNÍ ARCHITEKT Ing. arch. Milošlav Marek | VYPRACOVAL Ing. arch. Milošlav Marek | AUTORIZACE ČKA 02749 | ARCHMA s.r.o. | | | |
| INVESTOR Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník | | | Bečlín 48 471 56 Bečlín tel 315-638296 e-mail marek@archmacz, www.archmacz | | | |
| STUPEŇ DPS | | | FORMÁT A1 | | | |
| Stavební úpravy a navýšení kapacity ZŠ v Hoříně | | | DATUM 12/2021 | | | |
| | | | Č. ZAKÁZKY 2020/06 | | | |
| | | | MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU | | | |
| 2.NP- elektro | | | 1:1, 150 | E.2 | | |
| GRAPHISOFT ARCHICAD 15 | | | | | | |