



Váš dopis zn.:

ze dne: 16.08.2024

Naše značka: SCVKZAD213955/ÚTPCUL/Tu

Vyřizuje: Libor Tupec,

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum : 27.09.2024

NE2D Projekt s.r.o.,
pí.Petra Gazdaricová
Prokopa Holého č. 2007/11
434 01 Most

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Vybudování nového chodníku na pozemku p.č. 1013/2, k.ú.Polepy
Účel vyjádření:	Vyjádření k projektové dokumentaci pro společného povolení stavby, řízení dle starého stav.zákona 183/2006 Sb.,
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Polepy
	Část obce, ulice, č.p.: Polepy
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú.Polepy- p.č. 1013/2, 570/13, 1022/13, 1022/1,
Žadatel:	NE2D Projekt s.r.o.,
Adresa, telefon, e-mail:	Prokopa Holého č.2007/1, 434 01 Most, tel.č.732 207 900 doprava@ne2dprojekt.cz
Investor:	Obec Polepy
Adresa, telefon, e-mail:	Polepy č.pop.112, PSČ 411 47
Projektant :	Bc. Jakub Pilný, Ing. et Bc.Jiří Nedvěd ČKAIT - 0402268
Vlastník dotčené IS:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí:	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení :

Jedná se o stavbu zřízení nového chodníku pro chodce v dané lokalitě na pozemcích výše uvedených – k.ú.Polepy. Délka chodníku je cca 215,0 m s propojením na již stávající chodníkové plochy. Dále dojde k úpravě vjezdů na přilehlé pozemky a úpravu zeleně. Projekt řeší i odvodnění nových chodníkových ploch. To je navrženo přes obrubníkové vpusti, odkud je voda svedena do drenážního potrubí pod chodníkovou plochu, případně do silnice a následně zasáknuta.

S vydáním Územního rozhodnutí a Stavebního povolení na základě předložené dokumentace

strana 1 /3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



souhlasíme, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Zájmová oblast se nachází mimo OPVZ (ochranné pásmo vodních zdrojů).
2. Stávající zařízení –vodovodní řady a kanalizační stoky požadujeme respektovat a zachovat (nepoškodit).

Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat **na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz**. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.

3. Upozorňujeme na stávající povrchová zařízení poklopy šoupát, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na přípojkách, revizní kanalizační šachty , které je nutno respektovat a zachovat. Požadujeme provést úpravu všech povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety povrchu řešení - chodníku, dle návrhu v projektu.
4. V prostoru nad vodovodním potrubím tj. v ochranném pásmu dle Zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů nesmí však dojít k výrazné změně nivelety terénu a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím zařízením. Přípustná tolerance je max.+15 cm. Nutné předchází projednání.
5. Požadujeme při umístění souvisejících objektů staveb -**dopravní značení ,reklamní a informační tabule, výsadba zeleně, apod.** dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle Zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
7. **Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou info@scvk.cz poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na Stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka.**
8. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a k závěrečné prohlídce.
9. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů, tj. Litoměřice, ul. Masarykova č.18, kontakt **p.Pech Miroslav č.tel. mobil č. 724 349 132, miroslav.pech@scservisni.cz** Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
10. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
11. Ke kolaudačnímu řízení investor doloží:
 - potvrzení (zápis) o kontrole před záhozem s provozovatelem vodovodů – provoz vodovodů Litoměřice, a provozovatelem kanalizací Litoměřice.
 - potvrzení (zápis) o předání povrchových znaků (poklopy šoupát, ventilů, šachet) po dokončení prací s provozovatelem vodovodů (přejímající pracovník – p.Pech M. a provozovatelem kanalizací (přejímající pracovník – p.Burda.)



Případnou, následnou komunikaci prosím ved'te pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách www.scvk.cz s uvedením čísla jednacího.

Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

169

Libor Tupec
referent technicko-provozní činnosti

Příloha : 1x projekt 02/2024
1x mapový snímek z GIS, formát A4

