

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Modernizace školy v Koněšíně

Zadavatel:

Obec Koněšín

Koněšín 145, 675 02

IČ 00377732

1. DOTAZ

- Dotaz 1.a: Protipožární kastlíky, které zakrývají traverzu - kde jsou obsaženy v rozpočtu?

Odpověď 1.a: Požární obklad v 3NP je obsažen v rozpočtu – požární výrobky POLOŽKA 5 – označen ve výkresech 5/PO, 6/PO, 7/PO – naceňte prosím výkaz výměr.

- Dotaz 1.b - skladba protipožárních SDK -výkaz výměr a PD neodpovídají požární odolnosti - stanovenému počtu min

Odpověď 1.b : Platí vždy skladby v projektu i požární odolnosti uvedené v projektu ASŘ, jsou předepsány projektantem PBR a převzaty z požárního katalogu Knauf.

- Dotaz 1.c - příčky dle označení - dle PD by měla být deska RigiStabil ale dle požadovaného tlaku na desku zase Habito - vysvětlit, co má být naceněno.

Odpověď 1.c : Ve 3.NP- skladba SK-1 naceňujte prosím u příček vždy vnitřní opláštění Desku typu Habito (v popisu: vysokopevnostní impegnovaná a protipožární deska) vnější deska, sádrokarton typu RIGIPS RB- Skladba s vyšší únosností opláštění dle 3.40004HB.

Doplňující poznámka pro dodavatele: Příčky v prostoru školy by měly mít zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození. Proto jsou navrženy jako dvojitě opláštěné. Zprvu jsme uvažovali mít pevnostní desku typu Habito vždy z vnější strany a z vnitřní strany pláště klasický sádrokarton. V systémovém řešení Rigips je však deska typu Habito ve skladbě z vnitřní strany. V každém případě však v naceněno bude vždy u dvojitěho opláštění příčky 1 deska typu Habito a jeden klasický sádrokarton dle výpisu a skladby.

- Dotaz 1.d:VZT - u zařízení č. 8 jsou uvedeny digestoře - upřesnit, o jaké se jedná

Odpověď 1d: Dle vzduchotechnika, např. ISLA INOX

2. DOTAZ

Dotaz: Ve výkazu výměr - rozpočet 01 - výtahová šachta a související práce - díl 3 Svislé a kompletní konstrukce - položky č. 19 -22 - dle platného rozpočtového programu položky neobsahují dodávku bednicích tvárnic (norma přímých nákladů). Dodávka materiálu není nikde jinde specifikována. Děkuje za odpověď.

Odpověď: Ve výkazu byly upraveny položky č. 19-22 - v popisu položky doplněn popis specifikace tvarovek Doplněný výkaz přikládáme jako přílohu tohoto vypořádání dotazů

3. DOTAZ

Dotaz: Rozpočet 1.05 - 3. NP - u oddílu 781 Obklady chybí montážní práce pro obklady, je tam jen položka materiál. Je to správně?

Odpověď: Do výkazu doplněna položka montáže obkladů - č. 117. Doplněný výkaz přikládáme jako přílohu tohoto vypořádání dotazů

4. DOTAZ

Dotaz: Rozpočet 01 13 - žaluzie - konstrukce klempířské, označ.: 6/HZ - ve výpisu výrobků rozměr 3550 x 2090, v rozpočtu 2950 x 2090 - co platí? označ.: 7/HZ - ve výpisu výrobků rozměr 3700 x 2090, v rozpočtu 2950 x 2090 - co platí?

Odpověď: Platí rozměry 6/HZ a 7/HZ z výpisu. Jsou od počátku stejné a jejich rozměr se ani v průběhu projektování neměnil.

5. DOTAZ

Dotaz: Pokud se bude prokazovat splnění technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, bude stačit čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - doloženo podpisem oprávněné osoby a předložení originálu dokladů dle čl. 9.2 zadávací dokumentace při podpisu smlouvy?

Odpověď: Pro splnění technické kvalifikace za jinou osobu doporučujeme postupovat dle § 83 a odstavce 1) i 2) zákona o zadávání veřejných zakázek.

6. DOTAZ

Dotaz: Máme vypracovat plán organizace výstavby z hlediska BOZP podrobným popisem ale v zadávací dokumentaci není obsažen plán BOZP - přípravná fáze, měl být součástí projektu a zadávacích podmínek.

Odpověď: Návrh plánu BOZP je součástí nabídky účastníka veřejné zakázky.

Zadavatel s ohledem na meškání lhůty pro zaslání odpovědi na jednotlivé dotazy tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle §99 odst. 2) ZZVZ o celou svojí původní délku, tedy do 24.6.2020 10:00 hodin.

Ostatní náležitosti ZD zůstávají beze změny

V Brně dne 8.6.2020

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele