



MĚSTO

BLANSKO

ZADAVATEL:

město Blansko

Sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČ: 00279943

Název zakázky: „Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko“

V Boskovicích dne 28. března 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V rámci veřejné zakázky na stavební práce, zadávané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem „Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko“, zadavatel obdržel dotazy na které odpovídá takto:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci je uveden objekt SO 04 Sadové úpravy a nezpevněné plochy – SAD, ale nikde jsme nenašli příslušný samostatný soupis prací, ani v celkovém rozpočtu není položka SO 04. Chápeme správně, že objekt SO 04 není předmětem nabídky, a tudíž ho nebudeme oceňovat?

Odpověď:

Stavební objekt SO04 byl z dokumentace vypuštěn.

Dotaz:

Technická zpráva uvádí, že část světelných vývodů bude ovládána pohybovými čidly. V soupisu prací elektroinstalací jsou uvedena přítomnostní čidla. Co platí? Budou tato čidla předsazená nebo zapuštěná do podhledu?

Odpověď:

Čidla budou zapuštěna do podhledu..

Dotaz:

Zadávací dokumentace neobsahuje požárně bezpečnostní řešení. Je PBŘ k dispozici?

Odpověď:

Zpráva PBŘ byla součástí dokumentace DSP a zadavatel tohoto výběrového řízení jej vloží do souboru zadávací dokumentace včetně závazného stanoviska HZS

Dotaz:

Náš dodavatel oken nás upozornil, že široká a nízká okna (např. poz. Ok/3, Ok/4...) nelze vyrobit jako otevíravá a sklopná, ale pouze jako sklopná. Mohou být tedy okna podobných rozměrů jen sklopná?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že okna výšky 600mm a méně budou pouze sklopná.

Dotaz:

U plastových oken je v tabulce výrobků požadována barva v interiéru zářivě bílá RAL 1018. Upozorňujeme, že barva RAL 1018 není zářivě bílá, ale zinkově žlutá! Žádáme o přesnou specifikaci barvy vnitřní části oken. Současně žádáme o specifikaci barvy vnitřního parapetu.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že odstín RAL 9018 je bílá Papyrus. Vzhledem k tomu, že tento odstín ale není standartem a je příplatkový, zadavatel upřesňuje odstín bílé barvy na všech vnějších výplních otvorů, tedy tam, kde měla být RAL 9018 na nový odstín RAL 9003, CMYK 0-0-0-0.

Dotaz:

U oken s výškou parapetu 1970 mm nejsou požadovány pákové ovladače?

Odpověď:

Sklopná okna s parapetem vyšším jak 1970mm uchazeči nacení s pákovými ovladači.

Dotaz:

Jaké zasklení bude u prvků Ok/10, Ok/26, Ok/27? Obyčejné sklo nebo bezpečnostní? Výpis prvků neuvádí druh skla.

Odpověď:

Sklo bude použito obyčejné. Proti pádu osob je otvor zajištěn zábradlím.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci v objektu SO 03 – Zpevněné plochy a komunikace je v projektové dokumentaci navržen zahrazovací sloupek, který není uvedený v příslušném soupisu prací. Chápeme správně, že tento sloupek není předmětem nabídky? Pokud ano, žádáme o jeho specifikaci (průměr, materiál, barva, atd.) a doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

Požadovaná podrobnost byla doplněna soupisu prací.

Dotaz:

V PD je požadováno vodorovné značení provedené nástřikem v bílé barvě, ale soupis prací SO 03 ho neobsahuje. Chápeme správně, že vodorovné značení komunikace není předmětem nabídky? Pokud ano, žádáme o doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

Požadovaná podrobnost byla doplněna soupisu prací.

Dotaz:

V soupisu prací SO 03 – Zpevněné plochy a komunikace chybí položka pro napojení svodného potrubí stávající silniční vpusti na odtok z nově navrhované pásové vpusti. Žádáme o její doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

Požadovaná podrobnost byla doplněna soupisu prací.

Dotaz:

V projektové dokumentaci SO 03 – D.4-02 je požadována dlažba na komunikaci pro pěší v tl. 80 mm. Soupis prací uvádí tl. zámkové dlažby 60 mm. Co platí? V soupisu prací není uvedena slepecká dlažba, kterou vyžaduje PD. Žádáme o její doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

Požadovaná podrobnost byla doplněna soupisu prací.

Dotaz:

Dle PD SO 02 – Opěrné a zárubní zdi, výkres D.1.1-04, má být za opěrnou zdí zásyp, odvodnění a žlabovka do betonu. Nic z uvedeného jsme v s.pracích SO 02 nenašli. Žádáme o doplnění těchto položek do soupisu prací.

Odpověď:

Požadovaná podrobnost byla doplněna soupisu prací.

Dotaz:

Žádáme o přesnou specifikaci hliníkových výrobků. V tabulce hliníkových výrobků je u prvků uvedena barva RAL 7018, v technické zprávě je uvedena RAL 7016. Co platí?

Odpověď:

Platí RAL 7018. V ostatních podrobnostech dotazu uchazeč nacení dražší variantu a konstrukce bude upravena na kontrolním dnu po konzultaci s provozovatelem. Případné méněpráce následně budou zohledněny.

Dotaz:

Dle členění projektu DPrS by měla zadávací obsahovat Technickou zprávu DSÚ pro objekt SO 08 a technickou zprávu ZAS pro objekt SO 09. Žádáme o poskytnutí kompletní Technické zprávy pro objekt SO 08 a SO 09. Máme k dispozici pouze krycí listy, ostatní text chybí.

Odpověď:

Technické zprávy byly z projektu vypuštěny.



MĚSTO

BLANSKO

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje PBŘ, jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje DOSS a jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení poskytuje aktualizovaný výkaz výměr, který účastníci zadávacího řízení závazně použijí ve své nabídce

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 18.4.2025.

Zadavatel upravuje znění bodu 19.3. takto:

Lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a končí dne 18.04.2025 v 10.00 hodin.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností