

Vyracoval		Zodp. projektant	HIP	Ing. Milan Sehnal Skoupova 4256/1 636 00 Brno tel.: + 420 548 423 341 email: milan.sehnal@varcom.cz
Ing. Milan Sehnal		Ing. Milan Sehnal	Ing. Marek Holán	
Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Jundrov, Vestelová 97/56, 637 00 Brno				
Projekt: PARK PRAŠNICE				Stupeň
				Datum
				Formát
				č. zakázky
				arch. číslo
Část: D.4.03 Rozvody NN				
Název výkresu: ÚPRAVA ROZVADĚČE RH1				Měřítka
				Číslo výkr. D.4.03-02

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
LEGENDA ŠTÍTKŮ																			
1 - VYPNUTO																			
2 - ZAPNUTO																			
NOVÁ SKŘEŇ STÁVAJÍCÍ SKŘEŇ 1SA1 RH1.2 RH1.1 POZNÁMKA: 1. V ROZVADĚČI PROVÉST SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ. STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ. <table><tr><td>Napěťové soustavy :</td><td>Ochrana proti nebezpečnému dotyku:</td></tr><tr><td>3NPE, s tř. 50Hz, 400/230V / TN-C-S</td><td>AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PCH</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr></table>										Napěťové soustavy :	Ochrana proti nebezpečnému dotyku:	3NPE, s tř. 50Hz, 400/230V / TN-C-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PCH	-	-	-	-	-	-
Napěťové soustavy :	Ochrana proti nebezpečnému dotyku:																		
3NPE, s tř. 50Hz, 400/230V / TN-C-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PCH																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
NÁZEV VÝKRESU ÚPRAVA ROZVADĚČE			RH1		ČÍSLO VÝKRESU D.4.03-02/2														

