

**Název:** Výměna stávajícího trafo za nový hermetizovaný olejový  
přepínatelný transformátor-22 (10 ) / 0,4 kV, 630 kVA

**Dokument:** Příloha č.1 - Krycí list

nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle §12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

**Zadavatel:** Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I  
**IČ:** 00079651

**Uchazeč (název firmy) :**

**IČ:**

**DIČ:**

**Sídlo:**

Osoba zmocněná k jednání:

Telefon, email :

| Předmět:<br>Dodávka dle výkazu<br>výměr: | Cena bez DPH | Termín dodání od<br>podpisu smlouvy o dílo | Záruční podmínky |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Varianta č.1</b>                      |              |                                            |                  |
| <b>Varianta č.2</b>                      |              |                                            |                  |

**Specifikace:**

a) b) Výměna stávajícího trafo za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor 22 (10) / 0,4 kV, 630 kVA , včetně výměny pojistek VN a jeho přívodního vedení 22 kV od RVN na trafo, (kabely musí vyústit v trubce za mezistěnou při zachování poloměru ohybu dle ČSN), montáž jeho fixující konzole s příchytkami před transformátorem a dále výměna a fixace stávajícího kabelového vedení mezi trafem a hl. rozvaděčem RD1s nepřímým měřením. **Ve variantním řešením.**

1. Varianta : vinutí Al; ztráty Po,Pk dle EU č. 548/2014, záruka, ECODESIGN

2. Varianta : vinutí Cu; ztráty Po,Pk dle EU č. 548/2014,záruka, ECODESIGN

c) Ekologická (protokolární) likvidace stávajícího trafa 10/0,4 kV, 400 kVA vč. vystavení likvidačních protokolů.

d) Výměna stávajícího rozváděče RD1 (630 A) za nový rozváděč pro  $I_n = 1\,000\text{ A}$  a nepřímé fakturační měření a připojení stávajících odchozích kabelů do nového rozvaděče

e) Ostatní práce (Výchozí revizní zpráva, kompletní listinná dokumentace atd..) Nátěr vstupních dveří a dveří a rámu stávajícího rozvaděče RD1, montáže výstražných tabulek (dle ČSN) na dveře TS a hl. rozvaděče RD1

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu se ZD a zároveň, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V \_\_\_\_\_, dne

.....

Podpis uchazeče