

— — — — — ← — — — — —	VODOVOD STÁVAJÍCÍ
— — — — — (— — — — —	GRAVITAČNÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
← ← ← — — — — —	VÝTLAČNÉ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ
— — — — — (— — — — —	GRAVITAČNÍ KANALIZACE NOVÉ
← ← ← — — — — —	VÝTLAČNÉ POTRUBÍ NOVÉ
— — — — — ^ — — — — —	OPLOČENÍ STÁVAJÍCÍ

OBJEKTY NOVÉ 394

 ZASTŘEŠENÍ NOVÉ

~~BETONOVÁ PLOCHA NOVÁ~~

CHODNÍKY NOVÉ



POJÍZDNÉ PLOCHY STAVAJÍCÍ - ŠTERK

HRANICE KN

— ~~XXXX~~ — RUŠENÉ POTRUBÍ

~~318/42~~~~318/19~~

~~DEŠŤOVÉ VODY
PVC DN 150~~

ODVODNĚNÍ BETONOVÉ PLOCHY
PVC DN 150

VÝTLAK NA NOVE MECHANICKE PREDČISTĚNÉ
PE DN 80

~~VÝTLAK NA STÁVAJÍCÍ ČESLE
PE DN 80~~

OBTOK ČOV
PVC DN 150
REVIZNÍ ŠACHTA
DN 400

ODTOK Z ČOV
PVC DN 200

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
PVC DN 150

— PŘÍTOK NA ČOV
PVC DN 300

318/20



ČERPACÍ STANICE
392.70 přítok

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

318/7

279

~~±0=396,63 m n.m. B.p.v. – HORNÍ HRANA AKTIVAČNÍ NÁDRŽE~~

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz			
Ing. E.RATZENBEKOVÁ		Ing. M. JANIČEK	Ing. P. PLICHTA	Ing. E.RATZENBEKOVÁ	11			
   					STAVEBNÍ ÚŘAD: Magistrát města Plzně – OŽP, MěÚ Starý Plzenec – SÚ			
INVESTOR: Obec Štěnovický Borek					FORMÁT	2x A4	318/16	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: ŠTĚNOVICKÝ BOREK – ROZŠÍŘENÍ ČOV					STUPEŇ	DZS		
					DATUM	10/2016		
					MĚŘÍTKO			
					kótováno v	m		
OBSAH:					Č. ZAKÁZKY	275		
CELKOVÁ SITUACE STAVBY					Č. VÝKRESU	C2		