

ÚZEMÍ

POVRCH ÚZEMÍ

VZDÁLENOST ŠACHET

NÁZVY ŠACHET

Štěnovický Borek		
zpevněná plocha (štěrková)	chodník	betonová plocha
19,50		






ČS

Podélný profil výtlaku z ČS do mechanického předčištění

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100

The diagram illustrates the longitudinal profile of a pipe installation. It shows the ground level (KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU), the pipe bottom (KÓTA DNA POTRUBÍ), and the excavation depth (HLOUBKA VÝKOPU) at three points. The ground level starts at 394.40, rises to 395.54, and then to 395.63. The pipe bottom is at 393.30, 394.37, and 395.63 respectively. The excavation depth is 1.25, 1.32, and 1.25 meters. The stationing (STANIČENÍ) is 0.0, 18.4, and 19.5. A table at the bottom provides the slope (SKLON) and material length (DÉLKA) for the pipe section.

61,54 - 19,50
DN80 - PE-HD 90x5,4x5,4 - 19,50

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing. M.HAVLATA	Ing. M. JANIČEK	Ing. P. PLICHTA	Ing. E.RATZENBEKOVÁ			
						
STAVEBNÍ ÚŘAD: Magistrát města Plzně – OŽP, OÚ Štěnovice – SÚ						
INVESTOR: Obec Štěnovický Borek				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: ŠTĚNOVICKÝ BOREK – ROZŠÍŘENÍ ČOV D1.1 – STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				STUPEŇ	DZS	
				DATUM	8/2016	
				MĚŘÍTKO	1:200/1:100	
				kótováno v	mm	
OBSAH: OBJEKT ČOV PP – VÝTLAK Z ČS DO MP				Č. ZAKÁZKY	275	D1.1_15
				Č. VÝKRESU		