



### Poznámka:

Potrubí vedeno v konstrukci podlah pokud není uvedeno jinak. Připojení k tělesům přímo ze stěn. Veškeré potrubí izolováno tak, aby nedošlo ke styku potrubí s omítkou a jejímu následnému trhání. V nejvyšších místech potrubí odvědušnit, v nejnižších místech umístit kohout na vypouštění.

### Legenda:

- Přívodní/zpětné potrubí Cu – 55/45 °C OTOPNÁ TĚLESA
- Koupelnové trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením
- Deskové otopné těleso s integrovaným ventilem se spodním středovým připojením

Objednatel: Obec Těchonín Těchonín 80 561 66 Těchonín -	Zpracovatel: Ing. Jiří Samec Vičkovická 57/3 500 04 Hradec Králové www.projekty-vytapeni.cz	Zpracovatel částí: Ing. Jiří Samec Vičkovická 57/3 500 04 Hradec Králové www.projekty-vytapeni.cz	Paré:
Adresa stavby: Těchonín č.p. 177, p.č. st. 271, k.ú. Těchonín			
Název akce:		HIP:	-
<b>Stavební úpravy bytového domu Těchonín č. p. 177</b>		Vypracoval:	Ing. Jiří Samec
		Kontroloval:	Ing. J. Samec
		Datum:	01.2025
		Stupeň:	DPS
Příloha:		Měřítko:	1:50
<b>D.1.4. - Ústřední vytápění Půdorys 1.NP</b>		Změna:	-
		Číslo přílohy:	<b>b.02</b>