



**Poznámka:**  
Potrubí vedeno v konstrukci podlah pokud není uvedeno jinak. Připojení k tělesům přímo ze stěn. Veškeré potrubí izolováno tak, aby nedošlo ke styku potrubí s omítkou a jejímu následnému trhání. V nejvyšších místech potrubí odvodušnit, v nejnižších místech umístit kohout na vypouštění.

- Legenda:**
- PŘÍVODNÍ/zpětné potrubí Cu – 55/45 °C OTOPNÁ TĚLESA
  - Koupelnové trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením
  - Deskové otopné těleso s integrovaným ventilem se spodním středovým připojením

Objednatel: Obec Těchonín Těchonín 80 561 66 Těchonín -		Zpracovatel: Ing. Jiří Samec Vičkovická 57/3 500 04 Hradec Králové www.projekty-vytapeni.cz		Zpracovatel částí: Ing. Jiří Samec Vičkovická 57/3 500 04 Hradec Králové www.projekty-vytapeni.cz		Paré:			
Adresa stavby: Těchonín č.p. 177, p.č. st. 271, k.ú. Těchonín									
Název akce:  <b>Stavební úpravy bytového domu Těchonín č. p. 177</b>				HIP:		-			
				Vypracoval:		Ing. Jiří Samec			
				Kontroloval:		Ing. J. Samec			
				Datum:		01.2025	Stupeň:	DPS	Číslo přílohy:  <b>b.03</b>
				Měřítko:		1:50	Změna:	-	
Příloha: <b>D.1.4. - Ústřední vytápění Půdorys 2.NP</b>									